

81501:005:0245
Kimalase

Taastada toide mastile F2 M1
AXPK 4G120 L=6+8+10
Kaabli nr MPL408117 0,7m
sügavusel 450N D110
kaitsetorus.

81501:005:0246
Jõeveere

Projekteeritud mastalajaam AJ14512
Projekteeritud kandemastil 56A Puit
KL4 12m TAN. V t elektriskeem 013
alajaama skeemiga. Rajada
maanduspaigaldis. Mõõtekilp mastil.
Demonteerida olemasolev Lemmaku
AJ tugelega ning AJ toiteks KP õhuliin,
sh lüliti ning abitraavers mastilt M57.
Demonteerida F1 ning F2 MP õhuliinid
esimeste mastideni.

Taastada toide mastile F1 M1
AXPK 4G120 L=7+5+10
Kaabli nr MPL408115 0,7m
sügavusel 450N D110
kaitsetorus

Tingmärgid

- S
- ← →
- ← →
- ← →
- ← →
- ← →

Halajastuse taastamine
Ol. olev sidetrass
Ol. olev keskpinge kaabel
Ol. olev madalpinge kaabel
Katastriüksuse piir
Ol. olev keskpinge õhuliin


1W1

1W1

1W1

Projekteeritud madalpinge maakaabel
Demonteeritav element
Projekteeritud mastalajaam maandusega

Märkused:
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 10478G 28.08.23. Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OU poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 459512.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaablid paigaldada kogu mahus 750N kaitsetorusse 1,0 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Projekt on maaomanike ning trassivaldajatega kooskõlastatud.

Tellija:			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 15.12.2023
Elektrilevi OÜ			MTR: TEL002388		Töö nr: 23-93
			Reg nr: 12688881		Joon nr: 004
Töö nimetus:			Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Mõõtkava: M1:500 A3
		Projekteerija: Andreas Kärp			
Joonise nimetus:	Asendiplaan	andreas@stromtec.ee +372 53007562			