



TRANSPORDIAMET

Türi Vallavalitsus  
vallavalitsus@tyri.ee  
Hariduse tänav 3  
72213, Türi linn, Türi vald, Järva  
maakond

Teie 16.12.2025

Meie 13.01.2026 nr 7.1-2/26/21219-2

**L187 Paide – Rapla 110 kV õhuliini  
rekonstrueerimise kasutusteatis  
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Järva maakonna Paide linna ja Türi valla ning Rapla maakonna Rapla valla L187 Paide – Rapla 110 kV õhuliini (EHR kood 220576401) rekonstrueerimise kasutusteatis nr 2511301/25982 v01 (menetlus nr 527399).

Transpordiamet on 11.06.2024 kirjaga nr [7.1-2/24/9184-2](#) kooskõlastanud Paide Linnavalitsuse ehitusteatis nr 2411201/12171.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusteatis kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Ehitusteatis kooskõlastamisel seati nõue, et enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist peab huvitatud isik taotlema Transpordiametilt liiklusseaduse § 7<sup>2</sup> lg 3 kohase liiklusvälise tegevuse loa.  
  
Liiklusvälise tegevuse lubasid pole Transpordiametilt taotletud, mistõttu ei ole Transpordiametil olnud pärast ehitustööde lõppu võimalik veenduda teemaade nõuetekohases korrastamises. Talvistest ilmastikuoludest tulenevalt pole teemaade seisukorra hindamine praegu teostatav, seetõttu ei saa kasutusteatis kooskõlastada enne, kui Transpordiamet on saanud teemaade ülevaatuse teostada.
2. Edastada õhuliini teostusjoonise kohased pikiprofiili joonised, millel on ka kajastud vähim õhkvahe riigitee kattest maksimaalse rippe korral.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson  
54620384, [Annika.Matson@transpordiamet.ee](mailto:Annika.Matson@transpordiamet.ee)