

**From:** "Mee, Andres" <A.Mee@leonhard-weiss.com>  
**Sent:** 2/13/2026 12:49:28 PM  
**To:** "Kagu regioon" <kagu.regioon@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** elektriprojekti nr IP9117-K1 "Rõngu - Otepää keskpingeifiidri rekonstrueerimise 1. etapp. Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond" kooskõlastamine

Lp RMK kagu regiooni esindaja

Aakre metskond 76 (katastritunnus 58201:001:1420) maaüksuse omanik Hellenurme külas Elva vallas Tartumaal

LEONHARD WEISS OÜ on koostanud Elektrilevi OÜ tellimusel elektriprojekti nr IP9117-K1 „Rõngu - Otepää keskpingeifiidri rekonstrueerimise 1. etapp. Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond“, mille edastame teile kooskõlastamiseks.

Elektriprojekti mahus lahendatakse Rõngu – Otepää 15 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga ristumisel raudteemaaga Elva – Valga raudtee 462,499 km-l ning sama õhuliini rekonstrueerimine kaetud liinijuhtmega metsatrassi lõigus raudteest Hellenurme suunas. Elektriprojekti eesmärgiks on elektrivõrkude töökindluse ja elektrikvaliteedi parandamine. Planeeritud tööde ehitusaeg on kavandatud aastasse 2027 ning tegelik tööde aeg ja ehitaja selguvad ehitushanke käigus. Tegelikust tööde ajast teavitab ehitaja maaomanikke ette vähemalt kolm tööpäeva enne tööde algust kui kooskõlastuse tingimustega pole kokku lepitud teisiti.

Teile kuuluval Aakre metskond 76 maaüksusel on projekteeritud uus 15 kV õhuliini lõpumast nr M55 koos tõmmitsate paigaldusega ning uus 15 kV maakaabel kuni raudtee maaüksuse piirini. Elektriakaabel paigaldatakse kogu pikkuses kaitsetorusse paigaldussügavusega 1m maapinnast. Õhuliinivisang ristumisel raudteega demonteeritakse. Aakre metskond 76 maaüksuse 15 kV õhuliini liinikoridoris asendatakse olemasolevad õhuliinijuhtmed 3 x AS-35 uute kaetud juhtmetega 3 x BLL-99. Seoses sellega on vajalik muuta olemasolevate visangute pikkuseid nõuetekohase liinijuhtmete gabariidi tagamiseks (min 5,6m maapinnast). Aakre metskond 76 maaüksusel asendatakse olemasolevad betoonist kandemastid nr 56 – 59 uute puitmastidega uues asukohas nihutatuna pikiliini suunal ning täiendavalt paigaldatakse samas liinilõigus juurde üks täiendav kandemast (mastide asukohad on toodud asendiplaani joonisel).

Töomasinate juurdepääs Aakre metskond 76 maaüksusele on planeeritud Hellenurme – Middendorfi tee kaudu ja piki 15 kV õhuliini liinikoridori. (Töomasinate täiendavad juurdepääsuvõimalused läbi raudtee maaüksuse on piiratud ja juurdepääsutingimused seal on täpsustamisel koostöös raudtee esindajaga). Kuna Aakre metskond 76 maaüksusel seisuga 12.02.2026.a on toimumas raietööd (asendiplaani joonisele peale kantud ligikaudne raadamise siht, mis jääb risti rekonstrueeritava 15 kV õhuliinikoridoriga ja paikneb õhuliinimasti nr 59 lähialas), siis võimalusel saaks juurdepääsuks õhuliinitrassile kasutada ka seda ala. Siinjuures palume võimaluste piires kommenteerida samas piirkonnas kavandatud raietööde ulatust ja kestvust lähtuvalt planeeritavast elektriliini rekonstrueerimistöödest.

Palume teil tutvuda koostatud projektlahendusega ja see kooskõlastada. Täiendavate tingimuste korral ehitajale palume need lisada ning ühtlasi palume täpsustada teiepoolsed kontaktandmed, kellega ehituse osas järgnevalt suhelda.

Lisaks projekti kooskõlastamisele tuleb enne elektriprojekti üleandmist Elektrilevi OÜ-le sõlmida maa isikliku kasutusõiguse seadmise notariaalne leping projekteeritud uute elektrivõrgu osade kaitsevööndisse jääva maa-ala ulatuses. Kaabelliini kaitsevöönd ulatub kaablist 1m kauguseni ja projekteeritud õhuliini tõmmitsate kaitsevöönd ulatub tõmmitsast 1m kauguseni. Olemasolevate 15 kV õhuliinimastide asendamisel või täiendava masti paigaldamisel olemasoleval liinitrassil, sh nihutatuna pikiliini suunal uude kohta, pole täiendavat maalepingut vajalik sõlmida kuna ehitustööd paiknevad olemasoleva liini kaitsevööndis ja liini kaitsevöönd seal ei laiene.

Projekti kooskõlastuse palume edastada aadressil: [a.mee@leonhard-weiss.com](mailto:a.mee@leonhard-weiss.com)

Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust!

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ  
elektriteenuste divisjon  
lõuna regioon

Andres Mee  
projekteerija

Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708

Tel + 372 511 9005

[a.mee@leonhard-weiss.com](mailto:a.mee@leonhard-weiss.com)

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie kodulehte: <https://www.leonhard-weiss.ee/>