



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/4197-2

23.04.2024

Projekti nimetus Karjamaa 18 Põhikool
Aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Karjamaa tänav 18
Staadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tallinna Haridusamet, reg. nr 75014289, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143
Andmed projekterija kohta OSAÜHING SAMMAS ARHITEKTUURIBÜROO, reg. nr 10716573, Laulu 11a, Tallinn 10918
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 17.04.2024 nr 9.3-1/24/4197-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” (edaspidi määrus nr 84)
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitteiluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017 (edaspidi EVS 906:2018)
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes
- EVS 843:2016 Linnatänavad

Terviseohutuse hinnang:

Karjamaa 18 Põhikooli eelprojekt on läbivaadatud järgmiste märkustega:

- Klassiruum number 305, suurusega 57,5 m², kuhu on joonise 35524_EP_AR-5-04_3-kor kohaselt planeeritud 30 istekohta, ei vasta määruse nr 84 nõuetele. Klassiruum number 405, suurusega 58,3 m², kuhu on joonise 35524_EP_AR-5-05_Katusekor kohaselt planeeritud 30 istekohta, ei vasta määruse nr 84 nõuetele. Määruse nr 84 § 7 lg 3 kohaselt peab õpperuumi pindala olema vähemalt 2,0 m² põhikooli õpilase kohta.
- Vastavalt määrusele nr 84 § 11 lg 3 peab õpilase õppetöökohakaugus välisseinast ja akendest olema vähemalt 0,7 m.

- Dokumendis 335_EP_KV-3-01_v01_Seletuskiri on kirjas, et suhtelist niiskust hoones ei kontrollita. Vastavalt määrusele nr 84 § 12 lg 5 peab õpperuumi siseõhu optimaalne suhteline niiskus olema vahemikus 40% kuni 60%. Talvel võib nädala keskmine suhteline niiskus langeda 25%-ni ja suvel tõusta 70%-ni.
- Dokumendis 335_EP_KV-3-01_v01_Seletuskiri on kirjas, et ventilatsiooni õhuhulgad valitakse vastavalt kehtivatele normidele. Juhime tähelepanu, et üldkasutatavate ruumide sisekeskkonna ja ventilatsiooni normatiivarvud on välja toodud standardis EVS 906:2018.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Neti Eva Grepp
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258
Neti.Eva.Grepp@terviseamet.ee