


- TINGMÄRGID:**
- projekteeritud sõidutee valgusti, koos jalandi, posti h = 8 m ja konsooliga l = 1,0 m
 - projekteeritud maandus
 - projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus
 - projekteeritud elektrikaabli min 750N kaitsetoru
- Valgusti: Mini Martin 35 W 24 LED
Artikli nr. 6000079136 MRSE 035 830 L22 AA024 D13899M



- Märkused:**
- Enne kaevamistöde alustamist hankida kaevamistöde luba ja kutsuda kohale kommunikatsioonide valdaja esindajad. Kaevamistöde teostamisel järgida kommunikatsioonide valdajate juhiseid.
 - Kaevikust eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.
 - Kaevetööde teostaja kaevetööde loa saamisel näidata utiliseeritava pinnase ladustamise koht.

- Roobiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:**
- 0,5 m - soojustrass
 - 1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,5 m - sidetrass
 - 1,0 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid
- Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:**
- 0,2 m - soojustrass
 - 0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,2 m - sidetrass
 - 0,3 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid

Gealus	KOSE MAAKORRALDUSE OÜ	Töö nr 1574-05.23, koostatud 24.05.2023. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).			
Töö nr.	02123	Kuupäev:	10.08.2023	Objekt:	Lepa tee
Leht:	2	Mõõtkava:	M1:500	Joonise nimi:	Asendiplaan
Projekteeris:	Harry Mitt	Joonise nr.:	EL-4-01	Staadium:	PP
Kontrollis:	Harry Mitt	Tellijä:	Reval Kinnisvara OÜ	MitiProjekt MitiProjekt OÜ registrikood:14566583 Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa info@mitiprojekt.ee	