



Märkused:  
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisjuhenditele nr 458917.  
2. Alusplaanina on kasutatud Kiriuriku OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (toot nr. 10622-G, 10.2023). Kõrgused EN2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Plaanil kajastatud piirid 30.10.2023 seisuga.  
3. Kaabite ja elektrisadmete paigaldamiseks järele kehtivate normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.  
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukoht looduses mäha märkida.  
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse, sügavus vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.  
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Ensi Connect OÜ		<b>STROTEC</b> MTR: Reg. nr: Telefon: E-mail:	Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714 TEL002388 12685881 +372 553 4119 jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 01.11.2023 Töö nr: 23-158 Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500 A1
Töö nimetus:	Helmika kinnistu liitumine madalpingel. Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond, LE0244. Tööprojekt			
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija:	Merilyn Randla 53568143	Kontrollis: