

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1
„Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
ehitistele, kust tuleb automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade
edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate
edastamise ja sellest loobumise kord“ muutmine
LISA 2
(Siseministri .11.2025 määruse nr sõnastuses)

**Ehitised, kus tuleb edastada automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated
Häirekeskusesse**

Ehitise kasutusviis	Ehitist iseloomustavad näitajad		
	1) kasutajate arv	2) tuleohuklass ja tehnoloogilised protsessid	3) ohtlikud ained ja nende kogused
Ravi- ja hoolekandetasutus	üle 50	–	–
Suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushoone*	–	2. või 3. tuleohuklass ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid	üle 50 tonni ammoniaaki või üle kümne tonni kloori

* Rakendatakse tulpa 2 või 3.