


- TINGMÄRGID**
- Projekteeritud kaugküttetorustik
 - Olemasolev eelisoleeritud kaugküttetorustik
 - Olemasolev veetorustik
 - Olemasolev kanalisatsioonitorustik
 - Olemasolev sademevee kanalisatsioon
 - Olemasolev madalpingekaabel
 - Olemasolev kõrgepingekaabel
 - Olemasolev sidekaabel
 - Olemasolev sidekanalisatsioon
 - Olemasoleva torustiku või kaabli ristumiskohad projekteeritud kaugküttetorustikuga
 - Likvideeritav kaugküttetorustik

Olemasolev kõrghaljastus
(juurekaitsevööndr=2 m)

- VP Projekt töö nr 202409 tingmärgid:
- Olemasolev kanalisatsioon
 - Projekteeritud kanalisatsioon
 - Olemasolev veetoru
 - Projekteeritud veetoru
 - Projekteeritud veetoru hülsis
 - Projekteeritud sademeveekanalisatsioon
 - Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni survetoru
 - Projekteeritud drenaaž
 - Likvideeritav torustik
 - Olemasolev tuletõrjehüdrant
 - Projekteeritud tuletõrjehüdrant

| Tähis | X | Y |
|-------|------------|-----------|
| HS-1 | 6473267.83 | 530177.25 |
| N-1 | 6473295.26 | 530086.98 |
| N-2 | 6473312.42 | 530091.57 |
| N-3 | 6473266.79 | 530612.08 |
| N-3 | 6473250.67 | 529582.45 |
| N-3 | 6473308.81 | 530100.16 |
| N-4 | 6473313.43 | 530103.15 |
| N-5 | 6473276.36 | 530160.89 |
| N-6 | 6473280.19 | 530162.94 |
| N-7 | 6473277.35 | 530168.25 |
| N-8 | 6473273.60 | 530166.25 |
| N-9 | 6473253.40 | 530204.46 |
| N-10 | 6473257.11 | 530206.43 |
| N-11 | 6473254.11 | 530212.05 |
| N-12 | 6473250.42 | 530210.07 |
| YK-1 | 6473295.33 | 530085.38 |
| YK-2 | 6473302.25 | 530120.45 |
| YK-3 | 6473277.12 | 530159.47 |
| YK-4 | 6473244.00 | 530222.07 |
| YK-5 | 6473274.25 | 530180.62 |

- MÄRKUSED:**
- Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele.
 - Kaugküttevõrgu ehitusprojekti lahendatakse ka Raba-Lille tänava piirkonnas kaugküttevõrgu likvideerimine määratud mahus.
 - Alusplaanina on kasutatud RaxoEst OÜ poolt 04.2024 mõeldistatud mõõdistustööd. Töö nr. GE24021. Koordinaadid: L-est 97 süsteemis. Kõrgused: EH2000 süsteemis.
 - Torustike ehitustööde ajal tagada kaugküttevõrgu klientide katkestuseta soojusega varustamine läbi peatorustiku. Torustik varustab soojusenergiaga Vana-Sauga ja Tallinna mnt piirkonda. Ehituse ajaks rajada ajutine torustik pideva ühenduse tagamiseks (näiteks Ravetti tehnoloogia või muu sarnane). Ajutise torustiku läbimõõt tuleb arvutada vastavalt reaalsete ehitusajale (välisõhu temperatuur, katkestuse kestvus jm mõjurid) ning kooskõlastada Gren Eesti AS'ga.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
|  TERMOPILT PROJEKTEERIMISTOOD Suur-Jõe 63, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termopilt.ee OÜ TERMOPILT Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638 TEL003100 | Tellijas: Pärnu Linnavalitsus | Töö nr. 1139 | Stadium TP |
| | Töö nimetus: Raba-Lille, Pärnu linn Kaugküttevõrgustik | Kaust nr. SVV | |
| | Joonise nimetus: Asendiplaan | Joonise nr. 4-01 | |
| | Projektijuht: T. Rähmonen | /allkirjastatud digitaalselt/ | Mõõtkava: 1:250 |
| | Vastutav spets. T. Rähmonen | /allkirjastatud digitaalselt/ | Trükitud: 19.07.2024 |
| Insener: R. Maide | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| Faili nimi: 1139_TP_SVV.dwg | | | |