



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie: 24.07.2025 8-4/11524/2022-13

Meie: 11.08.2025 nr 7.2-3.4/4692-1

**Audru alevik, Õuna tn 16 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeameti Lääne päästkeskus jätab kooskõlastamata EP Majaprojekt OÜ poolt koostatud töö nr 36-2022 Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Õuna tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeritav hüdrant ei ole tuvastatav tehnovõrkude joonisel.
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Planeeringu seletuskirjas on kirjeldatud tulekustutusvee tagamise lahendus EVS 812-6:2012+A2:2017 standardi järgi. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatu.
Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Lääne päästkeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee