

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee
AS Pärnu Vesi
Vingi 13
80010 PÄRNU
vesi@parnuvesi.ee

Teie 02.02.2026 nr 8-1/25-006/1760-1

Meie 09.02.2026 nr 2.3-26028401

AS Pärnu Vee arvamuse avaldamine Riigitee 4 Tallinna–Pärnu–Ikla tee km 127,5–129,0 asuva Ehitajate tee – Niidu tänava eritasandilise ristmiku ehitusprojekti projekteerimistingimuste eelnõu kohta

AS Pärnu Vesi on tutvunud Tallinna–Pärnu–Ikla tee km 127,5–129,0 (Ehitajate tee – Niidu tänava ristmik) eritasandilise lahenduse esialgsete joonistega ning on tekkinud märkused ja ettepanekud. Asendiplaanil on Transpordiameti kinnistul (Ehitajate tee T1) sademeveetorustikud, drenaaž ja sademeveekraav märgitud AS Pärnu Vesi omandisse, kuid tegelikult kuuluvad need Transpordiametile ega ole AS Pärnu Vesi halduses.

Asendiplaanil TL-4-02-1 _asend tuleb Ehitajate tee T14 kraavist Ehitajate tee T7 suunas suunduv truup suurendada, kuna vastasküljel on tekkinud üleujutused ning olemasolev truup ei võimalda eelvoolu piisavalt Ehitajate tee T7 poole suunata. Lisame ka artikli üleujutuse kohta <https://parnu.postimees.ee/8171346/pildid-autoesindus-voitles-uputusega>.

Lisaks tuleb tagada, et ÜVK-torustike kaitsevööndid oleksid täidetud ning et viadukti sambad ei oleks projekteeritud torustikele liiga lähedale, mistõttu oleks takistatud juurdepääs torustikele. Vajaduse korral tuleb planeerida ÜVK-torustike ümberehitus.

AS Pärnu Vesi on 30.09.2025 väljastanud tehnilised tingimused K-Projekt Aktsiaseltsile ning need kehtivad kaks aastat.

Artjom Bõkov
Insenerteenistuse juht
artjom.bokov@parnuvesi.ee