


# Projekteeritava välisvalgustuse lülituskilbi nr. 4 arvutusskeem



Projekteeritav välisvalgustuse tingmärgid

- 8m kooniline metallmast, 45W LED valgusti ja 1m konsooliga
- 6m kooniline metallmast, 12W LED valgustiga, ilma konsoolita

Arvutusskeemil antud kaablipikkustes on arvestatud reaalset kaabli kulgemise trassi ja valgustimastidesse minev kaabliosa Mastide vahekaugust vaata plaanilt. Tabelis antud pikkused on arvestatud projekteeritavatele kaablitele ja valgustusele Lühisvoolu arvutus on tehtud olemasolevate ja projekteeritavate kaablite alusel.

Fiider	L(m)arv	L(m)Σ	P (W)	I (A)	Ik1 (A)	ΔU%
F1	516		336	0,6	115	0,8
F2	1032		618	1,2	127	0,9

TELLIJA G.E.O Grupp OÜ	OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse–Kunda– Pada kergliiklustee projekt	TÖÖ NUMBER 400420
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Lääne–Viru maakond, Kunda linn ning Viru–Nigula vald	STAADIUM PÕHIPROJEKT
<b>Crusta</b> projekt Crusta projekt OÜ EL11023777–0001 REGISTRIKOOD 11023777 TEL 6551506/55612034 jaan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423	JOONIS	MÕÕTKAVA LEHT EV–22
	Välisvalgustuse lülituskilbi nr. 4 arvutusskeem	MUUDATUS
		KUUPÄEV aprill 2023.a.