



Välisvalgusti Mini Martin LED 45W 3000K
8m koonisel metall turvamastil, 2,5m konsooliga
mast KAPU-HE 8 p 60 25, jaland SJ-2

0,4kV kaabel AXPK-4G35 pinnases
Ø75mm paigaldustorus 750 N/m

0,4kV kaabel AXPK-4G16 pinnases
Ø75mm paigaldustorus 750 N/m

Välisvalgusti Mini Martin LED 45W 3000K
8m koonisel metallmastil, 1m konsooliga

Projekteeritav plast kaitsetoru
paigaldada kinnisel meetodil
Ø110mm 1250 N/m 10m
sügavusel -1,5m tee pinnast

Projekteeritav plast kaitsetoru
paigaldada kinnisel meetodil
Ø110mm 1250 N/m 24m
sügavusel -1,5m tee pinnast

Projekteeritav plast kaitsetoru
paigaldada kinnisel meetodil
Ø110mm 1250 N/m 15m
sügavusel -1,5m tee pinnast

- KASUTATUD TINGMÄRGID G.E.O GRUPP OÜ TÖÖ NR P20005
- Projekteeritud kergliiklustee AB kate
 - Projekteeritud killustikpeenar
 - Projekteeritud taastatav haljastus
 - Projekteeritud torupiire
 - Projekteeritud võrkaed
 - Projekteeritud nõlv
 - Projekteeritud trüüp

- KASUTATUD TINGMÄRGID Roadconsult OÜ TÖÖ NR T21021
- Projekteeritud sõidutee AB kate
 - Projekteeritud sõidutee AB kate
 - Projekteeritud mahasõidu AB kate
 - Projekteeritud mahasõidu AB kate
 - Projekteeritud trüüp

- KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 400420
- Projekteeritav liitumiskilp
 - Projekteeritav välisvalgustuse liitumiskilp
 - Projekteeritav välisvalgustuskabel Ø75mm montaažtorus
 - Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m
 - Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m paigaldatase kinnisel meetodil
 - Elektrikaabli kaitsmine mantellitoruga Ø110mm 750 N/m
 - Projekteeritav välisvalgustuse maandus 20m Cu25mm² kaablikaevendis
 - Projekteeritav välisvalgustuse 8m koonilise metallmast 1m konsooli ja LED valgustiga
 - Projekteeritav kergtevalgustuse 6m metallmast ilma konsoolita ja LED valgustiga
 - Projekteeritav välisvalgustuse 8m puitmast ümbertõstetava prozektoriga
 - Mastvalgusti tähistus:
 - Fiidri nr
 - Valgusti nr
 - Võimsus
 - Faas
 - Masti kõrgus maapinnast
 - Konsooli pikkus
 - KP MP kaabli kaitsmine lõhestatud toruga Ø160/110mm, 1250 N/m
 - Asendatav sidekaabel
 - Demonteeritavad rajatised

Jooniste paigutus

TELLIJA G.E.O Gruppl OÜ	OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse-Kunda-Pada kergliiklustee projekt	TÖÖ NUMBER 400420
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI ADRRESS Lääne-Viru maakond, Kunda linn ning Viru-Nigula vald	STAADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777-0001 REGISTRIKODE 11023777	JOONIS Välisvalgustus, elektri- ja siderajatiste kaitsmine	MOÕTKAVA 1:500 LEHT EV-15 MUUDATUS KUUPÄEV aprill 2024.a.