



aneeritav välisvalgustuse
umiskilp nr. 3
paigaldab Elektrilevi

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD		
	XX - kilbi rühma nr.; YY - fiidri nr.; ZZ - valgusti nr. A - valgusti mudel; B - luumenite arv (x100); C - optika; G - masti pikkus; H - konsooli pikkus; I - võimsus; J - konsooli kalle	Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv. Kaabel kaitsetorus Ø75mm, 450N
	Valgusti, metallmast, jaland, konsool	Tänavavalgustuse maakaabel suundpuurimisega, X-kaablite arv. Kaabel kaitsetorus Ø75mm, 1250N
	Valgusti ÜKR, metallmast, jaland, konsool	Kaitsetoru 1250N
	Projekt: Hepta Group Energy OÜ töö nr. 20-622 (Valgusti ümber tõstetav, metallmast, jaland, konsool)	Tehnoloogiline abikaevik
	Ümbertõstetav valgusti, metallmast, jaland, konsool	Likvideeritav objekt
	Valgusti ÜKR	Jätkumuhv välisvalgustus
	Ümbertõstetav ELA SA/AS Telia multitoru (Täpsustav toiming on antud tekstivälites, olemasolu)	Likvideeritav tehnovõrk
	Ümbertõstetav ELA SA optikaev	

KASUTATUD TINGMÄRGID G.E.O GRUPP OÜ TÖÖ NR P20005

- Projekteeritud kergliiklustee AB kate
- Projekteeritud killustikpeenar
- Projekteeritud taastatav haljastus
- Projekteeritud torupiire
- Projekteeritud võrkaed
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud truu

KASUTATUD TINGMÄRGID Roadconsult OÜ TÖÖ NR T21021

- Projekteeritud sõidutee AB kate
- Projekteeritud sõidutee AB kate
- Projekteeritud mahaõidu AB kate
- Projekteeritud mahaõidu AB kate
- Projekteeritud truu

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 400420

- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav välisvalgustuse liitumiskilp
- Projekteeritav välisvalgustuskabael Ø75mm montaaortorus
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m paigaldatakse kinnisel meetodil
- Elektrikaabli kaitsmine manteltoruga Ø110mm 750 N/m
- Projekteeritav välisvalgustuse maandus
- 20m Cu25mm² kaablikaevendis
- Projekteeritav välisvalgustuse 8m kooniline metallmast ilma konsoolita ja LED valgustiga
- Projekteeritav kergteevalgustuse 6m metallmast ilma konsoolita ja LED valgustiga
- Projekteeritav välisvalgustuse 8m puitmast ümbertõstetava prozektoriga
- Mastvalgusti tähistus:
 - Fiidri nr
 - Võimsus
 - Masti kõrgus maapinnast
 - Valgusti nr
 - Faas
 - Konsooli pikkus
- KP MP kaabli kaitsmine lõhestatud toruga Ø160/110mm, 1250 N/m
- Asendatav sidekaabel
- Demonteeritavad rajatised

Jooniste paigutus

TELLIJA G.E.O Gruppl OÜ	OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse–Kunda– Pada kergliiklustee projekt	TÖÖ NUMBER 400420
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI ADRRESS Lääne–Viru maakond, Kunda linn ning Viru–Nigula vald	STAADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777–0001 REGISTRIKOD 11023777	Välisvalgustus, elektri– ja siderajatiste kaitsmine	MOOTKAVA 1:500 LEHT EV–12 MUUDATUS KUUPÄEV aprill 2024.a.