



- MÄRKUSED:
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsejoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsejoonidest tegutsemise korrast.
 - Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normikohased vahekaugused.
 - Asendiplaan joonisel EL-4-01.
 - Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud: - Geolus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 24-G412; kuup.: 10.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis).
 - Liiklusmärke all paigaldada tehnovõrk min 2m sügavusele!
 - Juurdepääsu tee kulumiskihit peab olema vastupidav kloriidide kasutamisele.
 - Äärekividel peab olema tagatud külmakindlus.
 - Taastada äärekivid mille juures toimub lahtikaev.
 - Olemasoleva kergliiklustee ja aia kahjustamine puurimisina asukohas on keelatud.

- TINGMÄRGID
- Projekteeritud 750N maakaabli toru (lahtine kaev)
 - Projekteeritud 1250N maakaabli toru (puuritav lõik)
 - Projekteeritud 0,4 kV maakaablid (X-kaabli arv trassis)
 - OI. Olev sidekaabel
 - OI. olev sademeveekanalisatsioon
 - OI. olev veetrass
 - OI. olev kanalisatsioonitrass
 - Olemasolev 0,4 kV liitumiskilp
 - OI. olev kinnistupiir
 - Puurimise suund
 - Puurimisina paiknemisala
 - Puurimiskaevik

Tellijä:	Elektrum Eesti OÜ	Joonis:	Ristmävälja joonis	Joonise nr	Mõõtka	Leht
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	150 kW kiirlaadimisjaama paigaldamine	EL-4-03	1:125 / A1	1/1
Koostas	R. Kukke			Muudatus		Kuupäev
Kontrollis	V. Vapper					
Töö nr	24_3377-13	Address:	Tartu mnt 169, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond			
Kuupäev	23.05.2025		24EV337713_TP_EL-4-03_v01_Ristmävälja_250609_RK			