



**TULETÖKKETÖÖDE KAETUD TÖÖDE AKT
NR. 05062024 –PM1**

**Kuupäev
05.06.2024**

- 1. Töö tellija:** Tallinn, Paldiski mnt 227 korteriühistu
- 2. Objekti nimetus ja asukoht:** Korteralamu, Paldiski mnt. 227, Tallinn, Harjumaa
- 3. Tuletõkketööd on teostatud:** Keldris ja trepikodades.
- 4. Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitaud järgmised tööd:**
Läbiviikude tihendamine vastavalt kokkuleppele keldris kilbi ruumis ja trepikodades
- 5. Töö tegemisel kasutatud materjalide ja toodete nimetused:**
Kivivillaplaat PAROC FPS 14
Tuletõkkelaminaat SOUDAWRAP P FR
Tuletõkkesegu SOUDACOMPOUND FR
Tuletõkkeakrüül ACRYRUB FR PS

Kõiki eelpool nimetatud materjale on kasutatud vastavalt tootja poolsetele kasutusjuhenditele.

- 6. Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.**
- 7. Akti lisad:** Kasutatud materjalide sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid ja paigaldusjuhendid.

TÖÖDE TEOSTAJA:
Mato Tuleohutus OÜ
Margus Virkus
Allkirjastatud digitaalselt

Mato Tuleohutus OÜ
info@mato.ee
+372 56870498
www.mato.ee