

Reaalprojekt OÜ
Vabaduse pst 174b
Tallinn 10917
Harjumaa

Meie 05.06.2024.a. nr 1316-EG

PROJEKTLAHENDUSE KOOSKÕLASTUSE KAASKIRI

Olles tutvunud läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks esitatud projektdokumentatsiooniga „Riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 4,56 asuva nihutatud harudega kanaliseeritud ristmiku ehitusprojekt“ (projekteerija Reaalprojekt OÜ , töö nr P23089), kooskõlastab Esmar Gaas OÜ **tee- ja selle paigaldiste projektlahenduse koos eriosade lahendusega**, järgmistel tingimustel:

- 1) ehitus- ja kaevetööde alustamisest olemasolevate gaasipaigaldiste kaitsevööndis palume teavitada Esmar Gaas OÜ esindajat (e-post-gaas@evg.ee) vähemalt kaks nädalat enne ehitustööde algust;
- 2) ehitus- ja kaevetööde käigus tuleb kooskõlastatud topo-geodeetilise alusplaani põhjal tähistada tööde tsooni jäävate olemasolevate gaasitorustike ning nende sulgeseadmete asukohad vältimaks nende vigastamist mehhanismidega;
- 3) ehitustegevuse ajal tagada tööde piirkonnas maakraanide pääste terviklikkus ja juurdepääs nendele;
- 4) olemasoleva katendite kohal ning haljasaladel maapinna kõrgusmärkide muutmisel tõsta maakraanide päised planeeritud kõrgusele , vajadusel vahetada spindlite pikendused (tööde teostaja kulul);
- 5) kui ehitustööde käigus ilmneb, et gaasitorustiku sügavus projekteeritava maapinna suhtes ei taga torustiku normidekohast sügavust (min 0,8 m toru peale) tuleb teha vastav projektimuudatus ning viia gaasitoru normidele vastavale sügavusele;
- 6) kaevamisel mehhanismide kasutamine gaasitorustiku kaitsevööndis (lähemal kui 1 m) keelatud - gaasitorustike kaitsevööndis teostatavate kaevetööde tehnoloogia kooskõlastada Esmar Gaas OÜ-ga ning teostada Esmar Gaas OÜ esindaja juuresolekul;
- 7) ehitustööde käigus vigastatud gaasitorustikest tuleb ehitajal koheselt teavitada Esmar Gaas OÜ avariitelefonil 5103338 ning tagada vigastatud torustike remont;
- 8) ümbertõstetavale gaasitorustiku osale seada isikliku kasutusõiguse lepingud torustiku kaitsevööndi ulatuses Esmar Gaas OÜ kasuks
- 9) kõik kooskõlastatud projektlahenduse muudatused tuleb täiendavalt kooskõlastada Esmar Gaas OÜ-ga.

Projektlahenduse kooskõlastus kehtib kaks aastat. Käesolev kooskõlastuse kaaskiri lisada projektdokumentatsioonile.

Kooskõlastatud projektlahendus ei vähenda projekteerija vastutust projektlahenduse vastavuse osas tehnilistele ja normdokumentide nõuetele.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Olesk
Esmar Gaas OÜ
tel: 6000782
e-post: indrek.olesk@evg.ee