



LK236478-JK Tarbija  
kaabel Al. 4G240  
MPL Tarbija  
L(trass/kaabel)=395/412m  
Torus d110 750N L=401 m

Tõrvamõisa  
77901:004:0171

Kaabel torus kinnise  
kaevena torus d110 1250N  
L=11 m

Tõrvamõisa  
77901:004:0171

Jõevere  
77901:004:0582

Taheva metskond 13  
77901:004:1870

Tõrvavabrik  
77901:004:1150

Paigaldada JK Tarbija

Karjamõisa  
77901:001:0209

1. KAABLI PAIGALDUS TORUS		
OLEMASOLEV	PROJEKTEERITUD	SELETUS
→ ←	→ ←	Jatvuspiir
→ ←	→ ←	MP maakabell
→ ←	→ ←	Kaabel kinnise kaevena torus
→ ←	→ ←	Katkestus
→ ←	→ ←	Puutimiskaitse

Tõrvavabriku kinnistu elektrivarustuse projekt		Tallinn	
Joonise nimi: Asendiplaan		Joon nr.: 1	
Objekti asukoht: Tõrvamõisa, Jõevere, Taheva metskond		Mõõtkava: 1:150	
Projekteeris: Antti Kõnnu		Leht: 1	
Kontrollis: Antti Kõnnu		Mõõtkava: 1:150	
Promerant OU		Kuipelev: 19.01.2006	