



Ristlõige 1-1
M 1:100



TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldamine
- Proj. liitumiskilp
- Proj. maanduspaigaldis

Ettevaatust, ristumine
maakaabliga!

M3 - proj LK227541
- AXP4G50; kaabli nr: MPL423047
- $L_{TRASS}=61m$; $L_{KAABEL}=75m$;
- Kaitsetoru D110 450N.
- $L_{TRASS}=42m$; $L_{KAABEL}=32m$.

Kaeviku asukoht.

Mast M3 asendada,

57602:002:1960
14104 Assikvere-Pala tee

Punkt A - punkt B kinnisel meetodil
Kaitsetoru D110 1250 N
L=19 m (trass)/20 m

Rapsi kinnistu jalgvärava kõrvale
ehitada uus 1-kohaline liitumiskilp
LK227541. Kilpi ehitada reservtoru D75
(450 N) ulatusega 2 m kilbi seinast.
Kõrgusmärk 61,24 m peale.

Kaeviku asukoht.

4,96 km

57602:002:0227
Rapsi

Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 463244 ja Tartu Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
- Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablitega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
- Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 240320G1 (Enersense AS, 25.03.2024).
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST '97.

Tellijä:

Elektrilevi OÜ



Address: Lootuse tn 6 Össu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Reg nr: 11445550

Telefon: 5834 6146

e-mail: marleen.kartau@enersense.com

Projekteerija: Marleen Kartau

Kontrollija: Siim Holtsmann

Kuupäev: 04.04.2024

Töö nr: LC0874

Joonise nr: 01

Mõõtkava: M 1:250

Muudatus: Ver 1

Töö nimetus:

Rapsi kinnistu liitumine madalpingel, Pala küla,
Peipsiääre vald.

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN