

Stomtec OÜ  
tarmo@stromtec.ee

Teie: 19.05.2025 e-kiri  
Meie: 23.05.2025 nr 3-1.1/2025/1834

V.a. Tarmo Tiits

### **Kooskõlastus**

Küsite oma 19.05.2025 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projektile „AJ Pihlaspea II võrgu nõuetekohasuse tagamine. Pihlaspea küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa. Tööprojekt LC3546.“ (töö nr 25-30). Projekt hõlmab ka riigile kuuluvaid kinnistuid Sagadi metskond 170 (88701:001:0613) ja Kadaka (88703:001:1840), milliste riigivara volitatud asutuseks on RMK.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Kuna projektala paikneb Lahemaa rahvusparki Lahemaa piiranguvööndis, siis palume kavandatud tööde läbiviimiseks küsida täiendavad tingimused kaitseala valitsejalt Keskkonnaametilt.
2. Tööd teostada RMK halduses oleva maa osas ilma kasvavate puude raie vajaduseta.
3. Maakaabli kaeviku minimaalne kaugus kasvavatest puudest nende juurestiku säilitamiseks on 2 m.
4. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida ja viia teede katted töödele eelnenud seisukorda.
5. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
6. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt ([rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid](http://rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid)). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ([pari.kataster.ee](http://pari.kataster.ee)).
7. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil [kirde.region@rmk.ee](mailto:kirde.region@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Planeeringute spetsialist  
[jyrgen.kusmin@rmk.ee](mailto:jyrgen.kusmin@rmk.ee)  
505 3387