



Proj. 10 kV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ13917 - MAJ "Päinurme")
L= 2222/2260 m (trass/kaabel)

MNT 15162
KM 11,70

15162 Koigi-Päinurme tee
32502.002.1703

Maantee teekaitsevöönd

PEØ160; T50N; L= 431 m
- sügavusel >1,0 m (meapinnast)

Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 835 m²
Raiutud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.

Ranna või kaldal
pilranguvöönd

Sepajaagu
32502.002.1233

Dem: 0,4 kV õhuliin
AIMKA 50; L= 883 m (trass)
Mast 45 - mast.77

Dem. mast
67 (kreosoof)
+ tõrnnits

Dem. mast
68 (kreosoof)

Dem. mast
69 (kreosoof)

Dem. mast
66 (puif)

Erikumatsi
32502.002.0085

Edasi vt.
Leht 14

Edasi vt.
Leht 16

Projekt:	Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Udeva, Pääsvere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond			Tellijä:	Enefit Connect OÜ	
Joonise nr:	Asendiplaan			Joonise nr:	LR8234-1	
Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5346 2362	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
Kontrollis	Aro Kivisid		Staadium	Tööprojekt	15	22
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Põh. koost. 1423135 Kinn. koost. 1423136 Registreeritud 13.09.12 Linn						