

Pille Pluumo

From: JumeK <jumek@jumek.ee>
Sent: teisipäev, 20. oktoober 2020 11:36
To: Pille Pluumo; enn@jumek.ee
Subject: Re: JumeK sunniraha.
Attachments: Kviitung - 2020-10-16T160312.133 Sunniraha JUMEK.pdf

Tere lp. Pille Pluumo

Sunniraha vabatahtlik maxe 16.10.2020 lisas

*Palume tulekahjusignalisatsiooni automaatse edastamise
Häirekaskusesse süsteemi ehitamise tähtaja pikendamist 01.jaan 2022*

Meil on kohapeal ööpäevaringselt väljaõppe saanud töötajad

Lugupidamisega Enn Kärson
AS JUMEK

Juhatuse liige
enn@jumek.ee
+372 52 99 881

-----Original Message-----

From: [Pille Pluumo](#)
Date: 16.10.2020 12:39:31
To: jumek@jumek.ee
Subject: JumeK sunniraha.

Tere!

Teavitan Teid, et Te ei ole vabatahtlikult maksnud 21.09.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1918 nõuet nr 3 (korraldada tööstushoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmesse tulevate tulekahjuteadete automaatne edastamine Häirekeskusesse), summas 1000 eurot.

Palun maksta vabatahtlikult sunniraha summas 1000 eurot **kuni 23.10.2020** (SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: "JumeK AS ettekirjutus").

Kui sunniraha pole laekunud eelpool määratud kuupäevaks, esitan materjalid kohtutäiturile, kelle kaudu saate teha taotluse summa maksmiseks ositi. Peale sunniraha tasumist pikendan nõude täitmise tähtaega.

Ettekirjutuse nõude 4 (viia JumeK AS tootmishoone aadressil vastavusse Päästemati Lõuna päästekomandis 30.06.2006 (nr 3- 219) kooskõlastatud ehitusprojektis toodud ehituslike tuleohutusnõuetega (nõutud suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmestik, piksekaitse), täitmise tähtaeg on pikendatud kuni **02.07.2021** (minu 02.07.2020 nr 7.2-6.3/979 kiri).

Sama ettekirjutuse nõude 1 (Paigaldada tootmisruumidele ja laole EI-30 tule tõkked, moodustades omaette tule tõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitist ohutult evakueeruda või neid evakueerida) pikendan Teie poolt soovitud tähtajale kuni **30.12 2022. a.**

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekomando

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

www.paasteamet.ee



[FREE Animations for your email - by IncrediMail!](#)

Click Here!