

From: "Jürgen Kusmin" <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 1/21/2026 10:47:57 AM
To: "Indrek Moisa" <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Põdramoka kinnistu (Alakülä, Võru vald)

Tere!

Oleme projekteeritud lahenduse üle vaadanud ja täiendavaid tingimusi peale tavapärase vajaduse koristada tööalalt liinijägid ja likvideerida tekkiva võivad pinnasekahjustused, ei ole.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Friday, January 16, 2026 9:27 AM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Põdramoka kinnistu (Alakülä, Võru vald)

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Võru maakonnas Võru vallas Alakülä külas keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks ja mastide asukoha muutmiseks. Üheks selliseks kohaks on RMK-le kuuluv Põdramoka kinnistu (katastritunnus 76701:002:0158).

Planeeritud lahenduse kohaselt demonteeritakse Põdramoka kinnistul asuv mast nr 124 ning asemele paigaldatakse uutesse asukohtadesse kaks uut puitmasti nr 125 ja 126.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani, kus punaste ristikesega kaetud mustad ruudud näitavate demonteeritavate mastide asukohti ning punased ringid uute mastide planeeritud asukohti. Olen oma kirjale lisanud foto olemasolevast mastist nr 124.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust (näiteks „nõus lahendusega“ vms). Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad mastitoid jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida.

Lugupidamisega,

Indrek Moisa
Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

