

Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt

Tehnovõrkude valdajate ja ametite kooskõlastuste koondtabel

Jrk. nr	Kooskõlastaja nimi	Kooskõlastuse kuupäev ja nr	Kooskõlastuse täpne sisu	Projekteerija kommentaar	Kooskõlastuse originaali asukoht
1	Telia Eesti AS	18.12.2019 nr 33203715	PROJEKTIKOOSKÕLASTUS NR 33203715 Kliendinumber 1103313 Isikukood/Registrikood 11046206 Nimi Palmpro OÜ Kontaktisik Olev Saago telefon 5097516 e-post info@palmpro.ee Aadress VÕILILLE TEE 11A-16, HAAGE KÜLA, TARTU LINN 61402, TARTU MAAKOND Objekti asukoht ja projekti nimi Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond: Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt Projekti/töö nimetus Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt Kooskõlastamisele esitatud dokumendid 1. Info fail 226_PP_VK-1-01_Lahteseisukohad.pdf 2. Materjalidespetsifikatsioon 226_PP_VK-8-01_v01_materjalid- Graniidi-Joe-sk.pdf 3. Projektjoonis 226_PP_VK-4-01_Graniidi-Joe-SK.dwg 4.Projekti seletuskiri 226_PP_VK-3-01_v01_Seletus- SK_14-12-2019.pdf 5.Tööde mahud 226_PP_VK-8-02_v01_toomahud- Graniidi-Joe-sk.pdf	Ehitajal täita esitatud nõuded	Digitaalprojekti kaustas „Kooskõlastused”

			Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel: jah Info tööloa saamiseks telefoninumbri: 5262792 Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanaliseatsioon, Side maakaabel, Õhuliin, Jaotusseadmed Projekt kooskõlastatakse märkustega: Enne kaevetööde algust kutsuda ehitusobjektile Telia Eesti AS esindaja, et täpsustada Liinirajatiste paiknemine objektil. Liinirajatiste Kaitsetsoonis teostada kaevetöid käsitsi. Kooskõlastus kehtib kuni 17.12.2020 Kooskõlastuse võttis vastu: Olev Saago Kooskõlastuse andis: Telia Eesti AS volitatud esindaja Jaan Purga e-post: Jaan.Purga@boftel.com telefon: 3378123 Allkirjastatud digitaalselt		
2	Virtel OÜ	E-kiri 19.01.2019	Teema: Ed: Kooskõlastamise taotlus. Kiviõli Graniidi ja Jõe tn sademevee ärajutimise ehitusprojekt Saatja: Vaido Lahtmaa <vaido@virtel.ee> Saatmisaeg: neljapäev, 19. detsember 2019 15:22 Adressaat: olev.saago@palmpro.ee Teema: RE: Kooskõlastamise taotlus. Kiviõli Graniidi ja Jõe tn sademevee	Ehitajal täita esitatud nõuded	Projekteerija e-kirjade arhiivis

			ärajutamise ehitusprojekt Tere ! Kooskõlastan Kiviõli Graniidi ja Jõe tn sademete ärajuhtimise ehitusprojekti . Enne kaevetööde algust kutsuda kohale meie esindaja tel 3350922 ,53420042 Lugupidamisega, Vaido Lahtmaa Juhataja Virtel Grupp OÜ +372 517 4122 vaido@virtel.ee		
3	Maanteeamet	16.01.2019 nr 15- 2/19/40636-5	Olev Saago Palmpro OÜ olev.saago@palmpro.ee Võilille tee 11a-16 Haage, 61402, Tartu maakond Sademevee drenaažisüsteemide projekti kooskõlastus riigitee 13103 maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis Kiviõli linnas Ida-Virumaal Kooskõlastamiseks esitatud Projektis on ette nähtud ehitada sademevee drenaažisüsteemid (edaspidi tehnovõrgud) riigitee nr 13103 Lüganuse – Oandu – Tudu km 2,95-3,27 maaüksuste piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis Kiviõli linnas Lüganuse vallas Ida-Virumaal. Projektiga kavandatud tegevus riigitee nr 13103 Lüganuse – Oandu – Tudu maaüksuste piires: - Km 2,95 kraavide kaevamine, puhastamine; Projekti on koostatud vastavuses Maanteeameti kirjas 04.10.2019 nr 15-2/19/40636-3 esitatud nõuetega. Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja lg 4 ning Maanteeameti põhimääruse, KOOSKÕLASTAME Palmpro OÜ töö nr 226 „Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt“.	Ehitajal täita esitatud nõuded	Digitaalprojekti kaustas „Kooskolastused”

			Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alltoodud informatsiooni ja nõuetega: 1. Riigitee nr 13105 teelõik km 0,04-3,57 rekonstrueeriti projektikohaselt 2017. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates vastuvõtmise kuupäevast 2017. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis ja ehitustöödel olema välistatud. 2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Maanteeametiga kokkulepe riigitee maaüksusele tehnovõrgu ja - rajatise ehitamiseks ja talumiseks. Taotlus tuleb esitada Maanteeameti teemaa osakonda (maantee@mnt.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.mnt.ee – blanketid – tehnovõrgud – taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusväliste tööde loa väljastamiseks 3. Liiklusväliste tööde tegemiseks riigitee maal ja kaitsevööndis tuleb Maanteeametilt taotleda luba. Loa taotlus tuleb esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne tööde algust Maanteeametile (maantee@mnt.ee). Loa taotluse vorm asub www.mnt.ee – blanketid – tehnovõrgud – taotlus väljastada liiklusvälise tegevuse luba (ehitus) tööde tegemiseks riigitee maal. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt, maakasutusõigust tõendav dokument (kirja p 1) ja see kooskõlastuskiri. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhendada majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 4. Lahtiseid kaevikuid peale tööpäeva lõppu riigitee maaüksusele ega tee kaitsevööndisse ei ole lubatud jätta. Tehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ja materjalide ladustamine sõiduteele ja vahetult selle äärde on keelatud. 5. Riigitee maa ja tee kaitsevöönd tuleb peale tööde lõppu korrastada ning ette näha kahjustatud riigitee, sh kraavide, mulde ja teekatte taastamine. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ kvaliteedinõuetele peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“. 6. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et oleks tagatud riigitee teemaa ja tee kaitsevööndi korrastamine, riigitee ja mahaõitute katendikonstruktsiooni ja teekatte nõuetekohane taastamine (st asfaltkate peab		
--	--	--	--	--	--

			olema peale tööde lõppu taastatud) ning need tööd peavad olema teostatud võimalikult minimaalse lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist on tehnovõrkude projektijärgsed ehitustööd riigitee piirides välistatud. 7. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee hooldele (korrashoiule) ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee teemaalt ja tee kaitsevööndist. 8. Teehoiutööde (korrashoiutööde) tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul aktsepteerida tee korrashoiuks vajalike tegevusi. 9. Tehnovõrkude paigaldamisel on kõrvalekaldumised (asukoht, sügavus jne) kooskõlastatud projektist keelatud. Tehnovõrkude lõigud, mis ei vasta kooskõlastatud projektile ja on paigaldatud omavoliliselt projektist erinevasse asukohta (sh sügavus või kõrgus maapinnast) ja takistavad edaspidi täiemahulist teehoiutööde teostamist, kuuluvad asendamisele (ümbertõstmisele) tehnovõrgu omaniku poolt tema vahendite arvelt. 10. Peale tööde lõppu tuleb Maanteeametile esitada 3D kujul digitaalsed teostusjoonised dwg (.dgn) formaadis. 11. Kooskõlastatud projekti muutmiseks riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Maanteeametiga uuesti kooskõlastada. Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast. Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Maanteeamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tiit Harjak juhtivspetsialist taristu teenuste osakond Lisad: 226_PP_Sadekanal-projekt.rar Arvo Veltri 3372691 Arvo.Veltri@mnt.ee		
--	--	--	--	--	--

Tellija: Lüganuse Vallavalitsus
Töö nimetus: Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt
Töö nr. 226 Staadium: põhiprojekt
Töö koostaja: Palmpro OÜ

4	Elektrilevi OÜ	20.12.2019 nr. 1000439608	PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 1000439608 KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 20.12.2019 KOOSKÕLASTUSE TELLIJAS: REGISTRIKOD: 11046206 NIMI: PALMPRO OÜ KONTAKTISIK: OLEV SAAGO OBJEKTI AADRESS: Graniidi ja Jõe tn, Kiviõli (vk) maakond TÖÖ NUMBER: 226 TÖÖ SISU: Sadeveetorustiku asendiplaan STAADIUM: Põhiprojekt KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. * Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga. Allkirjastatud digitaalselt. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Yulia Dun Elektrilevi OÜ	Ehitajal täita esitatud nõuded	Digitaalprojekti kaustas „Kooskolastused”

5	Keskkonnaamet	02.01.2020 nr 7- 9/19/20574-2	KESKKONNAAMET Olev Saago Palmpro OÜ olev.saago@palmpro.ee Vastus Kiviõli Graniidi ja Jõe tn sademevee ärajuhtimise ehitusprojekti kooskõlastamise taotlusele Austatud Olev Saago Esitasite 18.12.2019 Keskkonnaametile Palmpro OÜ poolt koostatud Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekti (Töö nr 226, Tartu 17.12.2019) (edaspidi <i>projekt</i>) kooskõlastamiseks¹, kuna sademeveed on plaanis juhtida Purtse jõkke. Looduskaitseaduse § 14 lõike 1 punkt 7 kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis anda projekteerimistingimusi. Kuna antud projektiala ei kattu kaitstavate loodusobjektidega, siis puudub ka Keskkonnaametil õiguslikalus projekti kooskõlastamiseks. Veeseaduse § 187 punkti 6 kohaselt veeluba on kohustuslik, kui juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile. Antud juhul kavandatakse sademevett juhtida Purtse_2 veekogumisse, mille seisundi hinnang, 2018. aasta veekogumite seisundi koondhinnangu alusel on halb. Seetõttu on veeloa taotlemine vajalik. Juhime tähelepanu, et 2020. aastal võtab Keskkonnaamet kasutusele keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS uued teenused, lisaks kompleksloale saab taotleda keskkonnaluba, esitada seireandmeid ja keskkonnuaruandeid. Kõige suuremaks uuenduseks on, et senise veeloa asemel hakkab amet andma ühtset keskkonnaluba. Lähtudes eeltoodust palub Keskkonnaamet esitada keskkonnaministri 23.10.2019 määrusele nr 562 (https://www.riigiteataja.ee/akt/125102019001) vastav veeloa taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu.	Teie18.12.2019 Meie02.01.2020nr 7-9/19/20574-2	Esitada vastavalt keskkonnaministri 23.10.2019 määrusele nr 562 (https://www.riigiteataja.ee/akt/125102019001) vastav veeloa taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu.	Digitaalprojekti kaustas „Kooskolastused”
---	---------------	-------------------------------------	--	---	---	---

			Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Jaak Jürgenson juhataja Põhja regioon Julia Dubova357 2616 julia.dubova@keskkonnaamet.ee		
6	Järve Biopuhastus AS	07.02.2020 nr 2-9/1631	OÜ JÄRVE BIOPUHAUSTUS Arvamus Põhiprojekti ülevaatamine Töö number: 226 Töö nimetus: Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt <i>Taotlus esitatud:</i> 18.12.2019 <i>Arvamus väljastatud:</i> 07.02.2020 nr 2-9/1631 <i>Arvamuse saaja/projekti tellija:</i> Lüganuse Vallavalitsus <i>Arvamuse taotleja:</i> Palmpro OÜ <i>Taotleja postiaadress:</i> Võilille tee 11a-16 61402 Tartu <i>Kinnistu (aadress):</i> Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Graniidi tänav, Jõe tänav Tingimused 1. Projekti lõplik versioon on esitatud 31.01.2020 internetlingi kaudu. 2. Kõik rajatiste asukoha täpsuse, mõõteparameetrite õigsuse ning ristumistega kaasnevad kulutused ja riskid kannab Arvamuse Saaja ja/või Tööde Teostaja.	Ehitajal täita kõik nõutud tingimused.	Digitaalprojekti kaustas „Kooskolastused”

			Töödest tingitud kahjustused OÜ Järve Biopuhastus hallatavate kommunikatsioonidele on Arvamuse Saaja ja/või Tööde Teostaja vastutus. Sellest tulenevad kahjud ja kulutused kannab Arvamuse Saaja ja/või Tööde Teostaja. 3. Ristumiskohtades olemasolevate veetorustikega tuleb nende faktiline asukoht ja sügavus täpsustada lahtikaevamisel OÜ Järve Biopuhastus esindaja juuresolekul. 4. Jõe tänaval projekteeritud kraavi ja truubi De630 ristumiskohas (ristumiskoha L-EST97 koordinaadid: X=6582191,16; Y=671552,97) tuleb olemasolev veetorustik lahti kaevata enne kraavi ja truubi projektipõhiste tööde alustamist OÜ Järve Biopuhastus esindaja juuresolekul. 5. Tehnika, mida kasutatakse tööde teostamisel, ei tohi kahjustada OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonide (veetorustike) tehnilist seisundit. Kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi. 6. Ristumiskohtades olemasolevate veetorustikega on projekteeritud sademeveekanalisisatsioonitorustiku paigaldamine kinnisel meetodil keelatud. 7. Projekteeritud sademeveekanalisisatsioonitorustiku ristumisel või paralleelsel paigaldamisel OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonidega (veetorustikega) tuleb järgida nõudeid kaitsevöönditele ja EVS standardeid. 8. Projekteeritud sademeveekanalisisatsioonitorustiku ja olemasolevate veetorustike ristumiskohtadesse tuleb paigaldada märgistuslindid. Veetorustike kaitsevööndis peab torustike hooldustööde korral olema paigaldatav sademeveekanalisisatsioonitorustik leitav vastavate otsimisseadmetega. 9. Tööde teostamisel tuleb arvestada sellega, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste kaitsevööndis on keelatud ilma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ladustada materjale ning ei tohi tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistele (sh kaevudele, maakraanidele, tuletõrjehüdrantidele jne). 10. Tööde alustamisest ristumiskohtades OÜ Järve Biopuhastus valdusesse jäävate kommunikatsioonidega ja/või nende kaitsevööndites teavitada OÜ Järve Biopuhastus ette minimaalselt 3 tööpäeva ning kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Väljakutse aluseks on kirjalik tellimus (e-posti teel: gis@idavesi.ee). Teavitamisel viidata projekti nimetusele ja tööde		
--	--	--	--	--	--

Tellija: Lüganuse Vallavalitsus
Töö nimetus: Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt
Töö nr. 226 Staadium: põhiprojekt
Töö koostaja: Palmpro OÜ

			asukohale. Kontaktisik on Juri Bogatenkov (tel 510 7282). 11. Ehitustööde lõpetamisel esitada täitedokumentatsioon (digitaalsel kujul e-posti teel: gis@idavesi.ee, joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis) ehitatud sademeveekanaliseerimis- ja puhastus- ja veevarustuse ehitistiku kohta, mis ristub OÜ Järve Biopuhastus valdusse jäävate kommunikatsioonidega ja/või jääb nende kaitsevöönditesse. 12. OÜ Järve Biopuhastus on üle vaadanud esitatud põhiprojekti. Lugupidamisega <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i> Aleksandr Petuhhov Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener OÜ Järve Biopuhastus		
--	--	--	---	--	--

Koostas: Olev Saago