

3. SPETSIFIKATSIOON

3.1 Valgustuse spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK	MÄRKUSED	KOK KU	MÜ	
Projekteeritud seadmed					
KILP					
Valgustuse kilp	Valgustuse kilp vastavalt skeemile EL-7-02	Soklil	1	komp l	
VALGUSTID					
Tänavavalgusti	MicroMartin MRUE 010 740 L22 AA004, 1172lm, 4000K, 10W		13	tk	valgusti tellitakse tehasestst koos toitekaabliga 3G1,5mm2 L=6m
KAABLID					
Maakaabel, 1kV	AXPK4G25		453	m	
Kaabli otsamuhv termokahanev	Kaabli 4G25		28	tk	
MASTID					
Kuum tsingitud koonilised metallmastid	H=6m (valgusti kõrgus)		13	tk	
Posti vundamendid (koos tihendiga)	RBJ-4,5		13	tk	
LCK4-16-06A Välisvalgusti ühenduskomplekt 4 klemmi + 2A kaitse metallmastile	LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3		13	tk	
Ilmastikukindla graveeritud sildi	Valgustuse masti luugi taga küljele		13	tk	
TARVIKUD					
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 450N		343	m	
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 750N		30	m	
Kaabli märkelint varuga 5%			392	m	
MAANDUSED					
Maanduskomplekt, püstelektroodi L=5m	FS11, FS21, 4xFS31		3	komp	
<i>*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.</i>					
<i>**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda</i>					