

Tellija	Manasvara Vaimse Tervise Keskus	Paigaldis/selle osa:	Objekti aadress
Rg-kood/ik:		rendipind	Jõe 5, Kesklinna LO
Kontaktisik	L. Lihtmaa		Tallinn, Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÖTETÖÖDE ARUANNE
MA1255-25

Jrk	Teostatud tööd	Protokolli nr	Lehelülg (kokku)
1	Maandustakistuse määramine, isolatsioonitakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide kontroll	MA1255-25-1	-
2	Katsetus toite automaatse väljalülitamise ning lisakaitse tõhusa toimivuse kinnitamiseks	MA1255-25-2	-
3	Valgustiheduse mõõtmine	MA1255-25-3	2 (3)
4	Koormusvoolude fikseerimine, elektripaigaldise võrguanalüüs	MA1255-25-4	-
5	Piksekaitse kontrolli akt	MA1255-25-5	-
6	Fotoelektrilise süsteemi kontroll	MA1255-25-6	-
7	Joonised	MA1255-25-7	3 (3)

Mõõtmiste kuupäev / kella aeg:	Pinnase seisund:	Keskkonna temperatuur [°C]
12/08/2025		20
	Mõõtmistele eelnesid sademed:	Keskkonna niiskus [%]
		30

/ kuupäev digitaallkirjas /

Katseprotokolli vormistas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtmised teostas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtetööde aruande kontrollis: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

Protokoll nr. MA1255-25-3

	Mõõteseade	Seeria nr	Kalibreeritud	Katsestandard ja mõõtemetoodika	Akrediteeritud mõõtevõime	Jälgitav mõõteulatus	
Töövalgus	DT-3809	191214915	12.2024	DIN 5032-7	±10%	(15...3000)lx	
Hädavalgus	DT-3809	191214915	12.2024	EVS-EN 1838	±10%	(15...3000)lx	

Mõõteriista parandustegur	1.01	Valgusvoo säiletegur fLF	-	Elueategur fS	-
Hooldetegur fm=fLF*fS*fLM*fSM	0.8	Valgusti hooldetegur fLM	-	Pindade mustumistegur fSM	-

Mõõtekoht/ruum	50	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	210.08	Ē _{max} [lx]	274.72		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.87	
Ē _i [lx]	260	340																	Ē _m [lx]	242.4	
Mõõtekoht/ruum	52	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	109.08	Ē _{max} [lx]	109.08		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																		U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	135																		Ē _m [lx]	109.1	
Mõõtekoht/ruum	käiguala	Mõõtetasand [m]						0.02	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	60.6	Ē _{max} [lx]	581.76		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5	6	7	8											U ₀	0.22	
Ē _i [lx]	370	265	390	130	115	75	700	720											Ē _m [lx]	279.3	
Mõõtekoht/ruum	58	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	327.24	Ē _{max} [lx]	327.24		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																		U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	405																		Ē _m [lx]	327.2	
Mõõtekoht/ruum	59	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	169.68	Ē _{max} [lx]	169.68		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																		U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	210																		Ē _m [lx]	169.7	
Mõõtekoht/ruum	57	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	492.88	Ē _{max} [lx]	492.88		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	610	610																	Ē _m [lx]	492.9	
Mõõtekoht/ruum	vastuvõtt	Mõõtetasand [m]						0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	561.56	Ē _{max} [lx]	573.68		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.99	
Ē _i [lx]	695	710																	Ē _m [lx]	567.6	

