

O3 Technology OÜ
Reg. 14062364
Vesipapi tn 2
Tallinn, Harju maakond

11.08.2023

Projekti nr: 220203

Ettevõtja: O3 Technology OÜ
Majandustegevusteade nr: MTR: EEP003746
Pädev isik: Tauri Vilipõld

Arvamus nr 8599

Asukoht: Viimsi vald Viimsi alevik Vehema tee 5
Käsitlud: Vehema tee 5 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.

Vastavalt ehitusseadustiku §42 esitab AS Viimsi Vesi pädevale asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega:

1. Arvamuse andmisega ei kinnita AS Vesi Vesi talle esitatud projektis märgitud olemasoleva AS-ile Viimsi Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata arvamuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK kahjustamise korral tuleb AS-ile Viimsi Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.
2. Ehitustöödel tuleb arvestada AS-i Viimsi Vesi tehniliste nõuetega.
3. Sademevee lahendus kooskõlastada Viimsi valla kommunaalametiga!
4. Kinnistu ühendamisel ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga teavitada AS-i Viimsi Vesi ette 5 tööpäeva, saates sellekohase e-kirja info@viimsivesi.ee. Kohale tuleb inspektor, kes vaatab üle lahtise kaeviku ja võtab vastu surveproovi (10 bar-i). Enne ei tohi kaevikut kinni ajada! Vastasel juhul tuleb arvestada uuesti kaeviku lahti kaevamisega.
5. Mudapüüduril peavad olema plommimiseks vajalikud aasad.
6. Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruses nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele vastav teostusjoonis (DWG versioonis) ja survestamise akt (akti koostab ehitaja)!
7. Teenusleping tuleb sõlmida 5 tööpäeva jooksul peale torustike ühendamist.
8. Arvamus kehtib 1 aastat.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Eero Antons
Projekteerija
eero@viimsivesi.ee
53449117