Aasa-Laine
15904:003:0573

Valgevälja tee 8
62401:001:2237

Valgevälja tee 6
62401:001:2235

Valgevälja tee 4
62401:001:2217

Valgevälja tee L2
62401:001:2280

Valgevälja tee 10
62401:001:2240

Valgevälja tee 2
62401:001:2215

Valgevälja tee 12
62401:001:2243

Valgevälja tee 12a
62401:001:2244

Valgevälja tee 1
62401:001:2214

Valgevälja tee 16
62401:001:2248

Valgevälja tee 3
62401:001:2216

Karukella tee 1
62401:001:1564

Valgeranna tee

jalgrattatee

kraav

kõiv

Vaade 1

LK234022, soklil, 1 kohaline
H=3.10m
Tarbija toru= D=110, 450N, L=2m,

LK229480, soklil, 1 kohaline
JK69864, soklil
H=3.40m
Tarbija toru= D=110, 450N, L=2m,

MPL435714 kaabel Al 4G120
L(trass/varuga)=23/26m
Toru D=110, 750N, L=23m

MPL427809 kaabel Al 4G240
L(trass/varuga)=58/64m
Toru D=110, 750N, L=34m
Toru D=110, 450N, L=24m

MPL435713 kaabel Al 4G120
L(trass/varuga)=17/20m
Toru D=110, 750N, L=17m

1x Reservkaitsetoru kuni AJ16572
D160, 750N, L=205m

LK234021, soklil, 1 kohaline
H=2.80m
Tarbija toru= D=110, 450N, L=2m,

LK229478, soklil, 1 kohaline
H=2.80m
Tarbija toru= D=110, 450N, L=2m,

LK229479, soklil, 1 kohaline
JK68394, soklil, normaalvahega
H=2.90m
Tarbija toru= D=75, 450N, L=2m

MPL435712 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=15/18m
Toru D=110, 750N, L=15m

MPL427811 kaabel Al 4G120
L(trass/varuga)=26/30m
Toru D=110, 750N, L=26m

MPL427805/MPL427845
2x Al 4G240 L(trass/varuga)=173/191m
Toru D=110, 750N, L=36m
Toru D=110, 450n, L=137m

LK234020, soklil, 1 kohaline
H=2.80m
Tarbija toru= D=75, 450N, L=2m,

KPL210296 teha sisselõige ja paigaldada 2 muhvi.
AJ16572 K01 minev kaabel uus tunnus KPL240527
2x Kaabel = Al 3x120+35Cu, L(trass/varuga)=210/230m
2x Toru = 750N, D160, L=42m
2x Toru = 450N, D160, L=168m

MPL427806 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=92/101m
Toru D=110, 750N, L=31m
Toru D=110, 450N, L=61m

LK229481, soklil, 2 kohaline
H=2.90m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m

LK229484, soklil, 2 kohaline
JK68383, soklil
H=2.30m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+4m

PK 1+05
Proj truup d200
PVC Pipe SI; L=18; i=0.6%
Hsv=1.85; Hvv=1.75

Ø110 L=10.7
Ø110 L=1.0
Ø500 L=16.4 i=0.005
Ø160 L=24.2
Ø160 L=4.8
Ø160 L=69.5
Ø200 L=17.9 i=0.006
L=17.9 0.0056
ø100
ø150

1+00
0+80
0+60
0+40
0+20
0+00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: Valgevälja tee detailplaneeringu liitumine madalpingel, Pappsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | | | | | Tellija: Elektrilevi OÜ | |
| LEONHARD WEISS<br>E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 601 2285<br>Registrikood 12083348<br>EL10665798-0001 | Joonis: Asendiplaani vaade 1 | | | | Joonise nr: LC1639-1 | |
| | Projekteeris | J.Hövel | | 09.2024 | 53051974 | Mõõtkava: M 1:500 |
| | Kontrollis | Karl M Põldsam | | | | Staadium: Tööprojekt |
| | | | | | | Keel: EST; Leht: 2; Lehti: 5 |