

Saatja: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 06.11.2023 14:01

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Pärnumaa Lääneranna vald Hälvati küla Metsaveere kinnistul PEJ keskpingeakaablite paigaldamine

Manused: image003.png; image004.png; image002.png; image001.png; image006.jpg; image008.png; 10518 TA taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt.asice

Tere

Palun registreerida minule ülesandeks.

Delta viit 7.1-2/23/13197-6

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](https://www.transpordiamet.ee)

From: Vaimann, Vello <V.Vaimann@leonhard-weiss.com>

Sent: Monday, November 6, 2023 12:52 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: Vs: Pärnumaa Lääneranna vald Hälvati küla Metsaveere kinnistul PEJ keskpingeakaablite paigaldamine

Tere

Täpsustasin ristumise infot.

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Vello Vaimann
vanemprojekteerija

Vesse 8, 11415 Tallinn

Mob +372 5078680

v.vaimann@leonhard-weiss.com

<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Saatja: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: kolmapäev, 25. oktoober 2023 15:32:13


Adressaat: Vaimann, Vello

Teema: Pärnumaa Lääneranna vald Hälvati küla Metsaveere kinnistul PEJ keskpingekaablite paigaldamine


Tere

Oleme projekti läbi vaadanud ning palume korrigeerida ning täiendada.

- Palume kontrollida ristmävälja joonisel truubi kallet ja abs kõrgusi. Andmed on vastuolulised ristprofiilis võrreldes asendiplaaniga. Palume ristmävälja joonist vastavalt korrigeerida.



- Asendiplaanil on kajastatud ristumisel riigiteega kaitsetorude tugevuseks 750N, palume korrigeerida.



- Palume üheselt kajastada ja selgitada, kas ristumisel riigiteega paiknevad multitorud eraldi kaitsetorus ja kas mõlemad multitorud paiknevad ühes kaitsetorus. Hetkel on andmed asendiplaanil vastuolulised. Palume täiendada asendiplaanil vastavat läbilõiget multitorude ja kaitsetorude osas. Võimalusel võite koostada ka eraldi läbilõike skeemi, mis oleks kooskõlas projektiga.



Palume projekti täiendada ning edastada projekt kas minu e-mailile või maantee@transpordiamet.ee.
Korrigeeritud materjalid saata kooskõlastamisele täies mahus (seletuskiri, joonised, taotlus) ning digitaalselt allkirjastatud kaustas, et vältida valede versioonide materjalide kooskõlastamisringile suunamist.

Parimate soovidega

Laur Kõiv
Peaspetsialist
Kooskõlastuste üksus
Planeerimise osakond
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)