



TERVISEAMET

Jarno Laur
Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee

Teie 17.03.2025 nr menetlus nr: 474466

Meie 18.03.2025 nr 9.3-1/25/1976-2

**Kasutusloa taotluse nr 2511371/01883
kooskõlastamata jätmine**

Lugupeetud Jarno Laur

Tartu Vallavalitsus esitas ehitisregistri kaudu ehitusseadustiku § 127 lg 2 alusel Terviseametile kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2511371/01883. Kasutusloa taotletakse puurkaevule, registrikoodiga 72655 aadressiga Orujõe tn 12, Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond (katastriüksus 79601:001:2179). Puurkaevu sügavus on 86,5m ning ulatub Kesk-Alam-Devoni põhjaveekihti. Puurkaevu valdajaks on Business Capital OÜ (registrikood 12761543).

Taotlusele on juurde lisatud: kasutusloa taotlus, veeanalüüs, ehitusprojekt, asendiplaan.

Kasutusloa taotluses ei ole kirjeldatud, millised on veetöötlustapid ja kuidas on tagatud nõutele vastav joogivesi.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ei kooskõlasta Terviseamet ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Otsus: Terviseamet ei kooskõlasta puurkaevu kasutusloa taotlust nr 2511371/01883, kuna ehitisregistris olevas dokumentatsioonis puudub teave, millised on ettenähtud veetöötluste etapid, mille kaudu oleks võimalik veenduda, et vee kvaliteet vastab sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ sätestatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaili Luik

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

vaneminspektor (keskkonnatervis)

Kaili Luik
58366073 Kaili.Luik@terviseamet.ee