



LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS

Kaamos Energy OÜ
Mart Järvet
mart.jarvet@kaamos.ee

Teie 17.10.2024

Meie 12.11.2024 nr 2024/8-3/1698-2

Valuste tee 10 mahasõidu ehitamine

Lääneranna Vallavalitsus kooskõlastab Valuste tee 10 kavandatud alajaama sissesõidutee mahasõidu eskiis joonisel näidatud asukohas, järgmiste märkustega:

1. Kavandada kõva kattega (asfalteeritud) mahasõit.
2. Kavandatud mahasõidu asukohta jääb AS-ile Matsalu Veevärk kuuluv hüdrant ning veetorustik. Hüdrandi ümber paigutamise ning veetorustiku kaitsmise ja ümberehitamise tehnilised tingimused väljastab AS Matsalu Veevärk.
3. Kavandatud mahasõidu alla jääb sadevee kanalisatsioon. Mahasõit projekteerida ja ehitada selliselt, et oleks tagatud sadevee kanalisatsiooni säilimine ja toimimine.
4. Kavandatud mahasõidu alla projekteerida ja rajada kaks reserv kaablikaitse toru. Läbimõõt 110 mm, tugevusklass vähemalt 750 N

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ingvar Saare
vallavanem

Martin Tee
51911591
martin.tee@laanerannavald.ee