

## KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid
Lepingu sõlmimise kuupäev	01.07.2024; 13.02.2025
Lepingu nr	Kultuuriministri käskkiri nr 107 (01.07.2024) Kultuuriministri käskkiri nr 42 (13.02.2025)

### Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus

Peale riigihanke nr 291934 läbiviimist selgus, et taotluses mainitud kahe töö jaoks (maaküttele üleminek ja II korruse ehitus) mõlema töö teostamiseks taotluse tulemusel eraldatud vahenditest ei piisa. Plaanitud oli esimesena viia läbi suurema kaaluga hange (st maaküte, mille maksumuseks prognoosisime 104 664 eurot käibemaksuta) ja see järel hankida ehitaja ehitustööde läbiviimiseks Kassari muuseumimaja II korrusel. Maakütte hinnaks kujunes 134 500 eurot ilma käibemaksuta. Võttes arvesse, et taotluse eraldati 145 593 eurot, jääks Kassari muuseumimaja II korruse ehitustöödeks 11 093 eurot, 2024. aastal prognoosisime nende tööde maksumuseks 40 929 eurot. Arvestades elukalliduse tõusu on selge, et täna tööd prognoositud summa eest tööd teostada ei ole võimalik ning seega on meie ettepanek loobuda II korruse väljaehitamist rahaliste vahendite puuduse tõttu.

Maakütte projekteerimisel on selgunud, et olemasolev 3-faasiline 25A peakaitse on maakütte ja maja tarbevoolu vajadust arvestades liiga väike ning seda on vaja suurendada. Võttes aluseks küttesüsteemi projekteerijalt saadud info on vajalik suurendada peakaitse 50 amprini ehk juurde osta 25 amprit. Täna maksab üks amper käibemaksuta 331,15 eurot, see teeb 25 ampri hinnaks 8278,75 eurot, millele lisandub 82,25 eurot Elektrilevi menetlustasu. Tööd peakaitse suurendamiseks maksavad seega kokku 8361 eurot. Sama töö raames on mõistlik kaasajastada ka liitumispunkt ja viia see majast välja, et nii vähendada elektrist põhjustatud tuleõnnetuse riski ja ühtlasi parendada muuseumi peasissekäigu esteetilist väljanägemist. Hetkel ei ole selge, kas see töö on võimalik teostada peakaitse suurendamise raames ilma lisakuludeta või mitte. Juhul kui tekivad kilbi liigutamisel lisakulud on nende prognoositav suurusjärk 1500-2000 eurot. Peakaitse suurendamise ja kilbi liigutamisega tegeleb Riigi Kinnisvara AS, sest Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid ostab läbi nende enda elektri ja võrguteenuse. Hetkel võtavad nad pakkumist ja tegelevad läbirääkimisega, et kilbi liigutamine ei tekitaks lisakulu.

SA Hiiumaa Muuseumid ostis sisse riigihanke läbiviimise teenuse Riigi Tugiteenuste Keskuselt hinnaga 3400 eurot käibemaksuta, mida sooviksime katta samuti eraldatud toetusest.

Eraldatud toetus: 145 593 eurot

Maakütte paigalduse maksumus: 134 500 eurot

Peakaitse suurendamine: 8361 eurot

Riigihanke läbiviimine: 3400 eurot

Prognoositav liitumiskilbi asukoha muutmise tasu 2000 eurot

Jääk: -2668 eurot

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna	Kuupäev
------------------------------------	---	---------

Kauri Kiivramees Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid juhatuse liige	Digitaalselt allkirjastatud	25.07.2025
--	-----------------------------	------------