STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

- 1W2 / 1W2 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 / 1W1 — Proj 20 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Võsa raadamine
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Katastriüksuse piir

X = 6466250

Y = 607500

Aimla metskond 107
79701:001:0044

kraav

kr

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6m;

Lõigus J-K kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Paigaldussügavus min. 1,5m.
Vt risмtevälja joonis 010

Lõigus H-I kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Paigaldussügavus min. 1,5m.
Vt risмtevälja joonis 011

X = 6466150

Y = 607600

Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.02.2026
			MTR: TEL002388	Töö nr: 25-132
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt		Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Joonise nr: 002
				Mõõtkava: M1:500 A2
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 002		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	