



Projekteeritud maakaabel KPL421047  
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;  
Mast 103A → AJ27201  
L=10+2270+6;

Kaabel viia truubi kõrvalt;  
min. 1,0m vooluala põhjast

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 05.02.2026	
Töö nimetus:	Välistule lasketiir Riiuma küla Viljandi lald Viljandi maakond, liitumine madalpingeli. LC4783. Tööprojekt		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		Töö nr: 25-132 Joonise nr: 004	
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 004		Kontrollis: Jaanus Kalsoja		Mõõtkava: M1:500 A2	