28301:001:2158
Pärna tee 12

x= 6467200

y= 6532000

Projekteeritud jaotuskilp JK69472 ja 1-kohaline liitumiskilp LK233016
paigaldada Pärna tee 12 kinnistule ca 0,5 m kaugusele kinnistupiirist
ja 1 m kaugusele projekteeritud kergliiklustee muldest, teeninduskülgega tee suunas.
Kilpidele ehitada ühine maandus ja ning tarbijale kaablikaitsetoru, L= 2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon
peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

MPL426616
JK69472 - KM1 (JK68225)
AXPK4G50, trass=13 m, L=16 m.

MPL434218
JK69472 - KM2 (LK228965)
AXPK4G50, trass=13 m, L=16 m.

Olemasolev F3 maakaabel MPL426616 AXPK4G50 kaevata lahti,
teha sisselõige ning jätkumuhvid KM1 ja KM2 ning pikendada
kaablitega AXPK4G50 projekteeritud jaotuskilpi JK69472.
Kaablid paigaldada 1,2 m sügavusele, 750N Ø110 kaitsetorudesse.

MPL434218 (vana MPL426616)
AXPK4G50

JK69472 - LK233016
AXPK4G50, L=3 m.

MPL426616
AXPK4G50

Tähistused uuendada.

Tähistused uuendada.

LK228965

LK233016

LK223238

JK68225

JK69472

KM1

KM2

143,851 km

1.03

Planeeritud uus kergliiklustee

Olemasolev kergliiklustee

Tiik

Jõhvi–Tartu–Valga tee

28301:001:1500

PA–71
59.85

PA–72
59.80

PA–73
59.00

400PL

58.61
57.54–leidmata

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud kaablimuhv
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Sidetrass
- Katastripiir

Projekt: **Pärna tee 12 kinnistu elektriliitumine. Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **LC2648_TP_EL-4-01**		
	Projekteeris	**Raido Rebane**		01.11.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500	
	Kontrollis	**Andres Mee**		01.11.2024	+372 511 9005	Staadium: Tööprojekt	
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486