

39201:001:0271
Vähetõnise

39201:001:0477
Tõnisepõllu

Edasi vt.
Leht 24

Ol.olev liitumisklip
55600LK
Ol.olev 0,4 kV maakaabel
AXMK 4x35

39201:001:0269
Tõnise

10 kV maakaabel tööst välja.
EXCEL 3x10+10
(AJ "Kõduspäe 2" - OL M9 (L= ca 950 m))
Dem: AJ "Kõduspäe 2" (komplektalajaam, HOLTAB)
Trafo: 100 kVA (Lem), tösta ringi proj. AJ15066
konstraktor: tösta ringi proj. AJ15066

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL414316; AL 4x35 mm²
(JK66693 - jätkumuhv)
L= 14/20 m (trass/kaabel)
MP: PEØ75; 750N; L=14 m
- sügavusel 0,7 m

Proj. jaotusklip JK66693
Maandus.

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL414306; AL 4x120 mm²
(JK66693 - JK69838)
L= 11/1/125 m (trass/kaabel)
MP: PEØ110; 750N; L=113 m
- sügavusel 1,0 m tee all
- sügavusel 0,7 m mujal

NBI Ettevaatus,
elektrikaabel

- Kinnismälestis: kivilaeme
"Kalmavare" (reg. nr 8909).


0,4 kV maakaabel tööst välja.
AXMK 4x35
(AJ "Kõduspäe 2" - 131854LK)

NBI Ettevaatus,
elektrikaabel

39201:001:0479
Yilima külatee

Ol.olev 0,4 kV maakaabel
AXMK 4x35, Nr 42529
Ühendada proj. jaotusklipi JK69838
Proj. jaotusklip JK69838
Maandus.
Ol.olev liitumisklip 131854LK
Taastada toide proj. jaotusklipist
JK69838

39201:001:0478
Tõnisevälja



Projekt: Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kõduse haruliin) rekonstrueerimine I osa			Tellijä: Elektrilevi OÜ	
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: IP6545-K1-1	
Projektieeris: Mikko Reiter			Mõõtkava: 1:500	
DRAFTIT			Leht: 12	
DRAFTIT OÜ Reg. koht: 4201395 Linnala 3, 50412 Tamm info@draftit.ee			Leht: 24	
Stadium: Tööprojekt				