Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL426432)
JK68208 kuni olemasolev LK215171.
Lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N. L=37/43 m.
Taastada LK215171 demonteeritud ühendus.

Paigaldada LK228910-st tarbija kaablikaitsetoru 2m, D110, 750N

Paigaldada JK68208 ja voolutrafodega liitumiskilp
LK228910, PK 3x225A.

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva sidekaabliga!

Paigaldada maakaabel AXPK 4G300 (MPL426431) AJ16446 F1 kuni JK68208.
Lahtisel meetodil D160, 750N. L=55/68m.

KP mastile 35 lisada liigpingepiirik.
Vaata elektriskeem joonis 004.

66903:002:1250
Seli tankla

66903:002:0120
15 Tallinn–Rapla–Türi tee

66903:002:0119
Silveri

Tänava
66903:002:0088

Nurme
66903:002:0952

120655

TRANSPORDIAMETI POOLT KOOSTATUD TEEDE ESKIISLAHENDUS - TALLINN

TRANSPORDIAMETI POOLT KOOGUJATEE

olemasolev maantee kaitsevöönd 30 m

10+50m ala kus ei ole lubatud saaste- ja mitmetepinnavee juhtimine

hooldusala 10m

1) 50 m

2) 30 m

50 m

10 m

kuja 5 m

kuja 10m

n kaugus hooneni 30m

15 m

1,26

1,57

M35

x= 6551100

y= 545900

6551000

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud kaablikaitsekõri tarbija kaablile (450N D50mm)
- Demonteeritav liin või selle osa (vaata joonis 002)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-91
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 17.05.2024 Töö nr: 05/24/003
Töö nimetus: Seli tankla liitumine madalpingel Röa küla, Rapla vald, Raplamaa LC1221		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/2 Mõõtkava:1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	