



TRANSPORDIAMET

Rõuge Vallavalitsus  
vald@rauge.ee  
Õõbikuoru tn 4  
66201, Võru maakond, Rõuge vald,  
Rõuge alevik

Teie 29.07.2024

Meie 31.07.2024 nr 7.1-2/24/13234-2

**Rõuge valla Kuusiku küla Tamme  
biopuhasti, menetlus nr 440453**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Rõuge valla Kuusiku küla riigitee 25199 Mõniste-Tiitsa-Karisöödi kaitsevööndis paiknevale Tamme kinnistule (kat tunnus 49301:003:0001) biopuhasti ehitusteatis. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 6,2 ulatudes lähima punktiga ca 6 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2411201/17356 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Marek Lind  
juhataja  
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee