

Kirill Svjatinski

From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>
Sent: 7. detseMBER 2020. a. 14:54
To: Kirill Svjatinski
Subject: Re[2]: предписание Kiriku 6 от 04.11.2020 № 7.2-6-2020-1704

Добрый день Кирилл.

У нас подходит выполнение предписание по Kadastiku 57с 7.2-6.4/2191 Оснастить строение во всех его пределах единой автоматической пожарной системой сигнализации которая соответствует действующим нормам и правилам производителя.

Оно самое значительное предписание которое давно уже длится и которое нам продлили до 31.12.2020.

Нам к сожалению не удалось его выполнить до сих пор. Но те обстоятельства которые связаны с пандемией они конечно же нас очень сильно тормознули и выбили как и многих из колеи. Мы просим Вас продлить его ещё раз на год т.е. до 31.12.2021 очень надеемся что к этому времени пандемия сойдёт на нет и все предприятия вернутся к нормальной работе.

Просим Вас обратить внимание что из-за спада и пандемии все предприятия в этом здании работали очень плохо. есть долги за аренду и нам приходилось идти навстречу и помогать им снижая арендную плату на пол года. Некоторые крупные предприятия как само Nakro(кожзавод) .Krenholm останавливали свою деятельность.

Сейчас они хоть и работают но Nakro на трёхдневке, В этом году конечно же идут в основном одни убытки у предприятия.

На данный момент нам сделали проект пожарной сигнализации по Kadastiku 57С у нас он ЕСТЬ. Сейчас нам делают ценовое предложение в соответствии со сделанным проектом. Я вел переговоры(временно пришлось приостановить т.к. директор Krenholm на карантине) по поводу установки дополнительных датчиков пожарной сигнализации и замены панели пож.сигнализации на Krenholm/ Было получено согласие по этим работам от Krenholma.

В то же время просим Вас обратить что из 33000 м2 на Kadastiku 57С . на Krenholmi (7245 м2), пустующих помещениях Modulehouse 9600 м2 и ещё у в одном помещении площадью 432 (Estikaps) т.е 17277 м2 существует собственная пожарная сигнализация. Nakro OÜ (5400 м2) использует систему оповещения которая которая срабатывает с помощью нажатия кнопок установленных по цеху и срабатывания сирены. Самая главная задача это обеспечение безопасности людей на предприятиях она в большей мере обеспечена. На территории круглосуточная охрана то так же дополняет обеспечение безопасности.

Возможно есть какой то вариант или Ваш совет который нам позволит и удовлетворить пожарный департамент в части этого предписания и в какой то степени повысить ещё больше безопасность людей которые находятся в здании но и не объединять с всё сигнализацию на один пульт т.к. всё же каждый арендатор по договору отвечает за пожарную безопасность и сам заключает договор на обслуживание пожарной сигнализации с кем он считает не обходимым. и то же касаясь установкой пожарных датчиков если их нет мы будем просить арендаторов самим ставить их.

С уважением Чачашвили Андрей
Nakro OU
58469477