



Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Masti tõmmits
- Maandus
- Võsa raadamine

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- Kinnistu piir
- Drenaaž

H - masti kogukõrgus
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)

I - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskauus põhitraaversist

Asendada M47 2005 tõmmitsataga pultmast samas kohas uue tõmmitsataga pult portaalmastiga 2x Kl. 4, Tan
Tõmmitsad 2x l=7m, a=0,3m.
Mastile ehitada maandus R55 Ω.
Saevesi AJ demonteerida vanalt mastilt ning paigaldada tagasi uuele

Projekt
VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Joonis
Asendiplaani vaated 12-18

Projekteeris	Jalmar Hövel	2024	+372 53051974
Kontrollis			
Projektijuht			

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001

Tellija
Elektrilevi OÜ

Joonise nr
IP6769-1

Möötkava	M 1: 1000	
Staadium	Tööprojekt	
Keel EST	Leht 5	Lehti 8