



PÄÄSTEAMET

Viljandi Linnavalitsus  
viljandi@viljandi.ee

Teie 01.08.2025 nr 6-1/120-7

Meie 21.08.2025 nr 7.2-3.2/4827-1

**Riia mnt 101, Viljandi linn,  
detailplaneeringu koostöölastamisest  
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Marko Kartau koostöölastamast Viljandi linnas Riia mnt 101 maaüksuse detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Seletuskirjas ja joonistel ei ole näidatud ning lahti selgitatud, kuidas on tagatud kuni 5-kordse hoone ringsõiduna juurdepääs päästetehnikaga, mille nõutav laius peab olema vähemalt 3,5 m päästetehnika liikumiseks.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostöölastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Viljandi linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Marko Kartau  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

Marko Kartau  
+372 7337359  
marko.kartau@paasteamet.ee