

Saatja: Edit Tammepõld <edit.tammepold@rescue.ee>
Saadetud: 25.03.2019 09:54
Adressaat: Maarja Ainsoo <Maarja.Ainsoo@rescue.ee>
Teema: FW: Ettekirjutus
Manused: Päästeamet.asice

Palun registreerida.

PÄÄSTEAMET
Lõuna päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo

Edit Tammepõld
juhtivinspektor
Tel: +372 733 7359

Jaama 207 | 50705 Tartu | Eesti
www.rescue.ee

From: Ormes Tamm <ormestamm@gmail.com>
Sent: Monday, March 25, 2019 12:28 AM
To: Edit Tammepõld <Edit.Tammepold@rescue.ee>
Subject: Re: Ettekirjutus

Tere,
Ettekirjutise pikendamise taotlus lisatud manusena.

Lugupidamisega,
Ormes Tamm

Kontakt Edit Tammepõld (<Edit.Tammepold@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval E, 18. märts 2019 kell 09:45:

Tere

Vestlesin Margo Lempuga ning projekt on meie poolse kooskõlastuse saanud juba 14.02. Selliselt palun Teil linnaga ühendust võtta ning uurida kui kaugel Teie projekti kooskõlastus on.

Tähtaja pikendamiseks palun Teil esitada ametlik taotlus. Taotlusesse palun kirjutada, millise ettekirjutuse tähtaeg on möödunud, möödumise kuupäev, uus tähtaeg milleni soovite ettekirjutuse täitmist pikendada ning selgitusena mis põhjusel. Dokument palun digiallkirjastada.

Ootan Teie taotlust hiljemalt nädala lõpuks s.o 22.03.2019

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Ohutusjärelevalve büroo

Edit Tammepõld

juhtivinspektor

Tel: +372 733 7359

Jaama 207 | 50705 Tartu | Eesti

www.rescue.ee

From: Ormes Tamm <ormestamm@gmail.com>
Sent: Sunday, March 17, 2019 7:49 PM
To: Edit Tammepõld <Edit.Tammepold@rescue.ee>
Subject: Re: Ettekirjutus

Tere,

Kuna puuduse likvideerimine on osutunud aeganõudvaks kehtiva seadusandluse tõttu, siis on meil ettekirjutis täies mahus täitmata, osaliselt on täidetud.

Maja plaanid ei vastanud olemasolevatele, pidime laskma kogu maja uuesti üle mõõta. Linnavalitsuse ja päästeametiga kokku leppima mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse. Tegu on miljööväärusliku piirkonnaga, Linnavalitsus siiski lubas ainuvõimaliku lahendusena Raudtreppi maja küljele ehitada.

Alumisele korrusele on tuletõkke uks paigaldatud. Ülemise korruse väljapääsu rajamine on tänaseks niikaugel ,et Linnavalitsuse erinevate osakondade nõuded projekti paranduseks on tehtud ja projekt uuesti linnavalitsusele saadetud ehitusloa saamiseks.

Päästeametist on Margo Lempu ise mitu korda objektile käinud ja projekteeritega suhelnud ,et saaks kõik Päästeameti nõudmised projekti sisse.

Ma olen saanud niimoodi aru ,et kui linnavalitsuse kooskõlastus olemas, siis liigub asi edasi Päästeametisse kooskõlastamisele. Loodetavasti ei tohiks see ilmselt nüüd üle kahe kuu aega enam võtta.

Kui me lõpuks ehitusloa kätte saame , siis saame ehitama hakata.Ehitajad on meil välja valitud.

Aasta algusest lõpetasime tegevuse ülemise korruse ruumides (uksed lukus) , niikauaks kuni saame ehituse valmis.

Minu töökoht on Tallinnas , olen valdavalt Tartus reedesel päeval. Seega saaks objektiga tutvuda pakutud kuupäevadest, kui see on vajalik, reedel 22.03.

Kui vähegi sobib, siis pealelõunasel ajal.

Lugupidamisega,

Ormes Tamm

tel 5278963

Kontakt Edit Tammepõld (<Edit.Tammepold@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval N, 14. märts 2019 kell 09:34:

Tere

11.12.2017 on Teile antud ettekirjutus nr 7.2-6.3/2421. Kuna olen selle piirkonna uus inspektor, siis minule teadaolevalt on Teil kõik punktid peale viienda punkti täidetud. Punktis nr 5 paluti Teil rajada hoone II korrusel teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks võimalik hoonest evakueeruda.

Soovin teada kas olete saanud puuduse likvideerida, kuna ettekirjutuse tähtaeg möödus 30.12.2018?

Ettekirjutuse täitmise kontrollimiseks sooviksin kokku leppida Teiega järelkontrolli aja. Minule sobivad kuupäevad on hetkel 15.03, 18.03, 22.03, 25.03, 27.03.

Pakkuge välja omapoolne kuupäev ja kellaaeg.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Ohutusjärelvalve büroo

Edit Tammepõld

juhtivinspektor

Tel: +372 733 7359

Jaama 207 | 50705 Tartu | Eesti

www.rescue.ee

evakuatsioon

