



TRANSPORDIAMET

Liina Roosimägi  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee

Teie 03.04.2024 nr 16-7/23-17990-004

Meie 24.04.2024 nr 7.2-4/24/5661-2

**Väikest väina läbiva merekaabelliini  
hoonestusloa taotluse ning keskkonnamõju  
eelhinnangu kohta arvamuse avaldamine**

Austatud Liina Roosimägi

Teatame, et Transpordiametil ei ole vastuväiteid AS Elering poolt Väikeses väinas Muhust Saaremaale kavandatava 330 kV merekaabelliini hoonestusloa menetluse algatamisele.

Orissaare sadama sissesõidutee kohal palume süvistada kaabel võimalusel vähemalt 40 m laiuselt vähemalt 3,5 m sügavusele merepõhja alla, et säilitada laevatee süvendamise võimalus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janno Viina

laevateede ja sadamate osakonna navigatsioonimärgistuse koordinaator  
osakonna juhataja ülesannetes

Pärtel Keskküla  
5243837, Partel.Keskkyla@transpordiamet.ee