



**Märkused:**

1. Projekteerimisülesanne nr. 438079
2. AJ Heinu:(Võru) F2 maakaablile teha sisselõige ning paigaldada jaotuskilp JK65473, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LR8503-1 ja LR8503-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristudes teega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ja minimaalselt 1,2m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt		Lume kinnistu elektrivarustus, Puusepa küla, Võru vald, Võru maakond		Tellija		Enefit Connect OÜ	
Joonis		0,4kV Elektrivõrgu plaan		Joonise nr		LR8503-1	
Projekteeris		Karl-Magnus Rebane		59171680		Möötkava	
Kontrollis		Aap Erik				M 1:500	
						Stadium	
						Tööprojekt	
						Keel	
						EST	
						Leht	
						2	
						Lehti	
						2	


**LEONHARD WEISS**  
 E-post estonia@leonhard-weiss.com  
 Telefon +372 601 2285  
 Registrikood 12083348  
 www.leonhard-weiss.ee