



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 24.10.2024 nr 6-1/42-4

Meie 19.11.2024 nr 7.2-3.4/4071-4

**Uulu külas Uulu Tööstusküla
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata OÜ Ferrysan poolt koostatud töö nr 3-24 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla, Uulu tööstusküla detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust. Alus: TuOS § 32 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@rescue.ee