

Rauno Põldmaa
Projektijuht / Elektri suurprojektid
AS Connecto Eesti
rauno.poldmaa@connecto.ee

Teie 12.09.2023 e-kiri

Meie 12.10.23 nr 3-1.1/2023/6188

Kooskõlastus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks tööprojekti „Sopi tuulepargi kompleksi ja Tootsi tuulepargi projekteerimine ja ehitus. Sopi tuulepargi kompleksi ja Tootsi tuulepargi elektri- ja sidepaigaldis. Side- ja elektrikaabelliinid.“ Tööprojekt, on koostatud vastavalt Enefit Wind Purtse AS-i ja Tootsi Windpark OÜ-u tellimusele.

Esitatud materjalidest selgub, et projektiga hõlmatakse Vändra metskond 32 (63801:001:0037) ja Vändra metskond 106 (92901:001:0264) kinnistud ning projektiga on ette nähtud järgmised ehitustööd: paigaldada elektrikaablid Tootsi 330/33 kV alajaamast tuulikuteni ja tuulikute vahel; paigaldada saatemaandusjuhtmed ja mikrotorud; paigaldada tuulikute maanduskiirte paigaldamine elektrikaablitega ühiskaevikus ja eraldi trassina; paigaldada planeeritava Sopi päikeseelektrijaama kaabelliinide kaitsetorud ja mikrotorustik.

RMK kooskõlastab elektri- ja sidepaigaldiste rajamise Vändra metskond 32 ja 106 kinnistutele tingimusel, et kaabelliinid (s.h sidekaabel) paigaldatakse vähemalt 1m sügavusele ja kaitsetorusse minimaalse tugevusega 750N. Vändra metskond 32 kinnistut läbiva tee alla (tee mis saab alguse Tootsi alevikust ja suundub Möisaküla-Metsaveere tee) tuleb liinid paigaldada sellise sügavuse ja tugevusega kaitsetorusse, et teel saavad liikuda raskeveokid (k.a metsaveokid).

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Täiendavalt teatame, et elektripaigaldiste omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee