

Subject: Fwd: Fwd: [JIRA] Teie pöördumine "Projekti koostöölastamise taotlus - Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Tordi-Jaanikese" on lahendatud.

From: Tõnis Kattel <tonis@vmb.ee>

Date: 17.03.2025, 13:29

From: VAH teated <webmap.andmevead@elektrilevi.ee>

Date: 17. March 2025 at 11:30:00 EET

To: magnar.orasson@gmail.com

Subject: [JIRA] Teie pöördumine "Projekti koostöölastamise taotlus - Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Tordi-Jaanikese" on lahendatud.

Reply-To: webmap.andmevead@elektrilevi.ee

Tere

Teie pöördumine VAH-146686 "Projekti koostöölastamise taotlus - Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Tordi-Jaanikese" on lahendatud.

Lahendaja selgitus: KP õhuliini all oleva maavara võib arvele võtta. Olemasoleva liini all ja kaitsevööndis kaevandamiseks tuleb õhuliin enne ümber tõsta. Selleks esitada taotlus ümberehituseks ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks leping. Info kodulehel <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>

Küsimuste korral aitab Teid Marge Kasenurm (Marge.Kasenurm@elektrilevi.ee)

Heade soovidega

Elektrilevi OÜ