



Rae Vallavalitsus
info@rae.ee
Aruküla tee 9
75301, Harju maakond, Rae vald,
Jüri alevik

Teie 03.12.2025

Meie 12.12.2025 nr 7.1-2/25/9241-3

**Vaskjala küla Kapa Telia mobiilsidemasti
valguskaabli kasutusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Vaskjala küla Kapa Telia mobiilsidemasti valguskaabli kasutusloa eelnõu (menetlus nr 524903), mille aluseks on kasutusloa taotlust nr 2511371/25763 v01.

Kasutusloa soovitakse anda ehitisele Kapa mobiilmasti sidekaabelliin (EHR kood 221486186).

Transpordiamet on 22.05.2025 kirjaga nr [7.1-2/25/8149-2](#) kooskõlastanud ehitusteatis nr 2511201/39421 ja selle aluseks oleva projekti.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Transpordiameti poolt teostatud objekti ülevaatus käigus täheldati puudusi teemaa korrastamisel (vt foto 1).



Foto 1

Palun teostada haljastuse taastamine vastavalt projektile (vt joonis 1, väljavõte projekti seletuskirjast) ning edastada fotod korrastatud teemast Transpordiametile e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.

6.2 Teekatted ja haljastus

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel.

Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jne ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks. Muru külvinorm vähemalt 30g/m². Täitepinnase filtratsioon 2m/ööpäevas. Täitepinna liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.

Joonis 1, väljavõte projekti seletuskirjast

Tulenevalt projekti kooskõlastuskirja punkti 5 kohaselt tuleb huvitatud isikul enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba.

Juhime tähelepanu, et eelpool märgitud luba pole Transpordiametilt taotletud. Edaspidi palun kinni pidada kooskõlastuse tingimustest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee