



TRANSPORDIAMET

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee
Mõisa tee 17
74604, Harju maakond, Kuusalu vald,
Kiiu alevik

Teie 24.10.2025

Meie 27.10.2025 nr 7.1-2/25/18201-2

**Kuusalu valla Valkla küla Keika puurkaev,
menetlus nt 517203**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kuusalu valla Valkla küla Keika kinnistu (kat tunnus 35201:001:0519) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 11260 km 15,4, jäädes ca 47 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2511271/25077 vastavalt OÜ H.T.R. tööle nr 25-128.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee