

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt

Töö nr. 065/2022

TE-8-02 Toruarmatuuri spetsifikatsioon

Nr	Pos nr	Nimetus	Tootja, mudel	Mööd	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tagasilöögiklapid</b>							
1	TK.1	Tagasilöögiklapp		DN40	tk	1	Puurkaevu väljund
2	TK.2	Tagasilöögiklapp		DN40	tk	1	
3	TK.3	Tagasilöögiklapp			tk	1	Kompressori väljund
<b>Kuulkraanid</b>							
1	KK.1	Kuulkraan		DN40	tk	1	
2	KK.2	Kuulkraan		1/2"	tk	1	
3	KK.3	Kuulkraan		DN40	tk	1	
4	KK.4	Kuulkraan		DN32	tk	1	
5	KK.5	Kuulkraan		DN32	tk	1	
6	KK.6	Kuulkraan		DN40	tk	1	
7	KK.7	Kuulkraan		1/2"	tk	1	
8	KK.8	Kuulkraan		1/2"	tk	1	NaOCl doseerimissõlm
9	KK.9	Kuulkraan		DN40	tk	1	
10	KK.10	Kuulkraan		DN40	tk	1	
11	KK.11	Kuulkraan		DN40	tk	1	
12	KK.12	Kuulkraan		DN25	tk	1	Perspektiivne veetöötus
13	KK.13	Kuulkraan		DN25	tk	1	
14	KK.14	Kuulkraan		1/2"	tk	1	NaOCl doseerimissõlm
15	KK.15	Kuulkraan		DN40	tk	1	
16	KK.16	Kuulkraan		1/2"	tk	1	
17	KK.17	Kuulkraan		DN40	tk	1	
18	KK.18	Kuulkraan		DN40	tk	1	
19	KK.19	Kuulkraan		DN40	tk	1	
<b>Kiirliitmikud</b>							
1	KL.1	Kiirliitmik		DN40	tk	1	
<b>Manomeetrid</b>							
1	MN.1	Manomeeter		0-6 bar	tk	1	Puurkaevu väljund
2	MN.2	Manomeeter		0-6 bar	tk	1	Puurkaev-pumpla väljund
<b>Mudakogujad</b>							
1	MK.1	Mudakoguja		DN40	tk	1	
<b>Proovivõtukraanid</b>							

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt

Töö nr. 065/2022

Nr	Pos nr	Nimetus	Tootja, mudel	Mõõt	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PV.1	Proovivõtukraan		1/2"	tk	1	nn. "väljaviske kuulkraan"
2	PV.2	Proovivõtukraan		1/2"	tk	1	
3	PV.3	Proovivõtukraan		1/2"	tk	1	
Rõhuandurid							
1	RA.1	Rõhuandur			tk	1	
Rõhureleed							
1	RL.1	Rõhurelee			tk	1	Membraanhüdrofoor
Õhueraldusventiilid							
1	ÕEV	Õhueraldusventiil			tk	1	Aeratsioonipaagile
Ülerõhuventiilid							
1	ÜRV.1	Ülerõhuventiil		1/2"	tk	1	
2	ÜRV.2	Ülerõhuventiil		1/2"	tk	1	

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha