

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt
Töö nr. 065/2022

EK-8-01 Betooni spetsifikatsioon

| Jrk | Pos | Nimetus | Betooni mark | Betoon- kaitse- kiht (mm) | Kogus (m ³) | Märkused |
|-----|------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | PP-1 | Põrand pinnasel | C25/30 XC3 | 35 | 1,3 | Kalded restkaevu suunas |
| 2 | V-1 | Vöö | C25/30 XC3 | 35 | 0,7 | |

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha